



Rozdzielnica piętrowa T-1



NR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Moc [kW]	P _i =28,8 kW P _r =16,1 kW	-	-	0,8	0,6	0,9	0,5	0,3	0,7	0,5	0,5	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Przewód	YLYżo 5x25mm ²	-	-	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	-	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²
Typ	Zasilanie z tablicy TG	Ochronniki przeciwprzep.	Lampki sygnalizacyjne	Oświetlenie pom. nr 10, 11	Oświetlenie pom. nr 12, 13, 16	Oświetlenie pom. nr 14, 15	Oświetlenie pom. nr 24, 25, 26	Oświetlenie pom. nr 27, 28, 29	Oświetlenie pom. nr 30, 31	Oświetlenie pom. nr 32, 32A	Oświetlenie komunikacja	Rezerwa	Gniazda T-1.1	Gniazda T-1.2	Gniazda T-1.3	Gniazda T-1.4	Gniazda T-1.5	Gniazda T-1.6	Gniazda T-1.7	Gniazda T-1.8	Gniazda T-1.9



22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
2,0	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gniazda T-1.10	Suszarka do rąk	Suszarka do rąk	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa

UWAGA:
ZACHOWAĆ 30% REZERWY MIEJSCA

TN-S - SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE
- POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

Zakład Projektowo-Wykonawczy ELEKTROBUD Piła, ul. Półwiejska 7, tel./fax. 067-212-09-90, elektrobud@vp.pl			STADIUM P.T.
ZP-W Elektrobud	OBIEKT	Zespół Szkół Technicznych w Piłie Piła ul. Ceglana 4	BRANŻ elektr.
	INWESTOR	Powiat Piłski 64-920 Piła, Aleja Niepodległości 33/35	
	TEMAT	Rozdzielnica piętrowa T-1 - ideowy schemat zasilania	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. JERZY BIRULA uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności Instalacyjno-Inżynierskiej bez ograniczeń NN-8345/518/82		SPRAWDZIŁ: mgr inż. PIOTR KONIECZNY upr. bud. nr 21/P/98 OPRACOWAŁA: mgr inż. MAGDALENA BIRULA	DATA 11.2024 SKALA: - NR RYS. 9