



Rozdzielnica piętrowa T-5



NR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Moc [kW]	P _n =55,5 kW P _r =33,3 kW	-	-	0,8	0,7	0,8	1,0	0,7	0,8	0,7	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Przewód	YLYżo 5x35mm ²	-	-	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	-	-	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²
Typ	Zasilanie z tablicy TG	Ochronniki przeciwprzep.	Lampki sygnalizacyjne	Oświetlenie pom. nr 53, 54	Oświetlenie pom. nr 55, 56	Oświetlenie pom. nr 57, 58	Oświetlenie pom. nr 59, 60, 60A	Oświetlenie pom. nr 61, 62	Oświetlenie pom. nr 63, 64, 65	Oświetlenie pom. komunikacji	Rezerwa	Rezerwa	Gniazda T-5.1	Gniazda T-5.2	Gniazda T-5.3	Gniazda T-5.4	Gniazda T-5.5	Gniazda T-5.6	Gniazda T-5.7	Gniazda T-5.8	Gniazda T-5.9



22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-
YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	-	-	-	-	-	-
Gniazda T-5.10	Gniazda T-5.11	Gniazda T-5.12	Gniazda T-5.13	Gniazda T-5.14	Gniazda T-5.15	Gniazda T-5.16	Gniazda T-5.17	Gniazda T-5.18	Gniazda T-5.19	Gniazda T-5.20	Gniazda T-5.21	Gniazda T-5.22	Gniazda T-5.23	Gniazda T-5.24	Gniazda T-5.25	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa

TN-S - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
- POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

UWAGA:
ZACHOWAĆ 30% REZERWY MIEJSCA

Zakład Projektowo-Wykonawczy ELEKTROBUD Piła, ul. Półwiejska 7, tel./fax. 067-212-09-90, elektrobud@vp.pl			STADIUM P.T.
ZP-W Elektrobud	OBIEKT	Zespół Szkół Technicznych w Piile Piła ul. Ceglana 4	BRANŻ elektr.
	INWESTOR	Powiat Piłski 64-920 Piła, Aleja Niepodległości 33/35	
	TEMAT	Rozdzielnica piętrowa T-5 - ideowy schemat zasilania	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. JERZY BIRULA uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności Instalacyjno-Inżynieryjnej bez ograniczeń NN-8345/518/82		SPRAWDZIŁ: mgr inż. PIOTR KONIECZNY upr. bud. nr 21/P/98 OPRACOWAŁA: mgr inż. MAGDALENA BIRULA	DATA 11.2024 SKALA: - NR RYS. 14