



Rozdzielnica piętrowa T-2



NR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Moc [kW]	P _i =29,1 kW P _e =17,5 kW	-	-	0,2	0,4	0,4	0,3	1,2	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-
Przewód	YLYżo 5x25mm ²	-	-	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	YDY 3x1,5mm ²	-	-	-	-	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	-	-
Typ	Zasilanie z tablicy TG	Ochronniki przeciwprzep.	Lampki sygnalizacyjne	Oświetlenie pom. nr 17, 18, 19A	Oświetlenie komunikacja	Oświetlenie pom. nr 20, 21, 22, 23	Oświetlenie prysznicze, umywalnie	Oświetlenie pom. nr 19 sala gimnastyczna	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Gniazda T-2.1	Gniazda T-2.2	Gniazda T-2.3	Gniazda T-2.4	Gniazda T-2.5	Gniazda T-2.6	Gniazda T-2.7	Rezerwa	Rezerwa



22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	4,0	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-
YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	-	-	YDY 5x2,5mm ²	YDY 5x2,5mm ²	YDY 5x2,5mm ²	-	-	-	-	-	-
Suszarka do rąk	Suszarka do rąk	Suszarka do rąk	Suszarka do rąk	Rezerwa	Rezerwa	Gniazdo 3-fazowe T-2.8	Wentylator sala gimnast. W1 T-2.9	Wentylator sala gimnast. W2 T-2.10	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa

UWAGA:
ZACHOWAĆ 30% REZERWY MIEJSCA

TN-S - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
- POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

ZP-W Elektrobud	Zakład Projektowo-Wykonawczy ELEKTROBUD Piła, ul. Półwiejska 7, tel./fax. 067-212-09-90, elektrobud@vp.pl			STADIUM P.T.
	OBIEKT	Zespół Szkół Technicznych w Piile Piła ul. Ceglana 4		BRANŻ elektr.
	INWESTOR	Powiat Piłski 64-920 Piła , Aleja Niepodległości 33/35		
	TEMAT	Rozdzielnica piętrowa T-2 - ideowy schemat zasilania		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. JERZY BIRULA uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności Instalacyjno-Inżynieryjnej bez ograniczeń NN-8345/518/82		SPRAWDZIŁ: mgr inż. PIOTR KONIECZNY upr. bud. nr 21/P/98 OPRACOWAŁA: mgr inż. MAGDALENA BIRULA		DATA 11.2024 SKALA: - NR RYS. 10