

Gmina Kikół
Plac Kościuszki 7
87-620 Kikół

Kikół, dnia 26.02.2025 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: „Przebudowa drogi w miejscowości Wolęcin”

Działając w trybie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 1320) Zamawiający – Gmina Kikół udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem w zakresie grubości warstw:

1. Warstwa ścieralna (AC11S) – na przekroju normalnym grubość wynosi 3 cm, natomiast w przedmiarze (poz. 13.d.2 i 18.d.3) wskazano 4 cm.
2. Warstwa wiążąca (AC11W) – na przekroju normalnym grubość wynosi 3 cm, w przedmiarze (poz. 11.d.2) podano 4 cm.
3. Warstwa odsączająca z piasku – na przekroju wskazano 18 cm, w przedmiarze zapisano 10 cm.

Odpowiedź 1:

Należy przyjąć następujące wartości:

1. Warstwa ścieralna (AC11S) - 3 cm.
2. Warstwa wiążąca (AC11W) - 4 cm
3. Warstwa odsączająca z piasku – 10 cm.

Niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.