

dr inż. Grzegorz Śmiałka  
dyrektor zakładu we Wszemirowie  
tel. +48-667-018-787  
e-mail: [Grzegorz.Smialka@ZPBKaczmarek.pl](mailto:Grzegorz.Smialka@ZPBKaczmarek.pl)

Wszemirow, dnia 18.02.2021 r.

Magdalena Rybińska  
DM-CAD System  
Dorota Serebnicka- Rawicka

## OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

**W** związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym możliwości zastosowania betonowych studni włączonych DN1000, DN1200 produkcji ZPB Kaczmarek na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cementowej we Wrocławiu – inwestor Joanna Węglowska - oznaczonych jako S1 oraz S2, informuję, co następuje.

Posadowienie dwóch przedmiotowych studni zaprojektowano na głębokościach odpowiednio 6,44 m ppt oraz 6,17 m ppt. Zgodnie z zapisami zharmonizowanego dokumentu odniesienia, tj. normy PN-EN 1917:2004+AC:2009 „Studzienki włączowe i niewłączowe z betonu niezbrojonego, zbrojonego włóknom stalowym i żelbetowe” dla wskazanego przypadku należy wykonać obliczenia sprawdzające bezpieczeństwo konstrukcji studni.

Po ich przeprowadzeniu firma ZPB Kaczmarek oświadcza, że betonowe studnie DN1200/1000 oznaczone jako S1 oraz S2 można bezpiecznie wbudować na projektowanych rzędnych. Deklarowana przez Producenta szczelność 0,5 bara również będzie zachowana pod warunkiem występowania maksymalnej rzędnej poziomu wód gruntowych 116,66 mnpm, tj. 5 m od poziomu posadowienia studni S1. Zgodnie z dokumentacją techniczną, zmierzony poziom wód gruntowych znajduje się obecnie na głębokości 2,73 m ppt, tj. 1,29 m niżej od głębokości „warunkującej” szczelność elastomerowych połączeń.

z poważaniem:

**dr inż. Grzegorz Śmiałka**

Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
Nr ewidencyjny 70/DOŚ/07



Zakład Rawicz  
Folwark 1, 63-900 Rawicz  
tel. sprzedaż 65 546 12 55  
sekretariat 65 546 71 40, fax 65 546 18 55  
e-mail: [rawicz@zpbkaczmarek.pl](mailto:rawicz@zpbkaczmarek.pl)

Zakład Prusice  
Wszemirow 100, 55-110 Prusice  
tel. sprzedaż 71 720 12 55  
sekretariat 71 720 11 40, fax 71 720 12 12  
e-mail: [prusice@zpbkaczmarek.pl](mailto:prusice@zpbkaczmarek.pl)

Kopalnia Kruszyw OLSZNA II-MK  
Stara Oleszna  
59-700 Bolesławiec  
tel. 691 131 133  
e-mail: [olesznall@zpbkaczmarek.pl](mailto:olesznall@zpbkaczmarek.pl)