



OZNACZENIA:

- magistralny kabel oświetleniowy YAKYzo0,6/1kV 4x16
- - - - - uziom poziomy na dnie rowu kablowego bednarka Fe/Zn 25x4
- · - · - · - magistralny kabel oświetleniowy YAKYzo0,6/1kV 4x35

UKŁAD SIECI: TN-C

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ROBERT ZAŁĘCKI			strona
ul. Ludowa 60, 58-304 Wałbrzych, e-mail: rob.zalecki@gmail.com			12
Rysunek: SCHEMAT ZASILANIA			nr rys.
Zadanie: "BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3362D W RYBNICY LEŚNEJ"			E-2
Adres: działka nr 175, 183/1, 183/4, 184/1, 185 obręb nr 0006 RYBNICA LEŚNA			stadium: PT
Inwestor: GMINA MIROSZÓW, PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 1, 58-350 Miroszów			skala: bs
Autoryzacja opracowania			data: 20.10.2022
projektant: mgr inż. ROBERT ZAŁĘCKI	Nr uprawnień: 266/DOŚ/05	Podpis:	
opracowanie: mgr inż. ROBERT ZAŁĘCKI			