

Znak sprawy: **GBR.6630.9.2022**

z dnia 2022-02-21

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim
zakończonych w dniu **2022-02-21**

Wnioskodawca: ALTOM Marcin
Kucharski

97-500 Radomsko
Skłodowskiej 61

Inwestor: GMINA SULEJÓW

Lokalizacja: **gm. SULEJÓW w. Ł. czno**

Sposób przeprowadzenia narady : za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: Jadwiga Stasiewicz-Połoska Główny Specjalista w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie sieci elektroenergetycznej

Stanowiska uczestników:

Lp	Nazwa Instytucji	Imię i nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	Starosta Powiatu Piotrkowskiego Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	Jadwiga Stasiewicz-Połoska 2022-02-14 11:49:03	1. W miejscach skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem terenu, obiektami i urządzeniami budowlanymi prace ziemne należy prowadzić rącznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim	Dorota Stańczak 2022-02-15 07:57:42	Wystąpił o decyzję administracyjną na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Urządzenie należy umieścić na głębokości min. 1,6 m Wystąpił do zarządu drogi o decyzję na zajęcie pasa drogowego Wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczo uło onego urządzenia przed jego zasypaniem i przedłożył do wglądu Urządzenie obce ułożone w rurze osłonowej na całej

			<p>szerokości korony drogi</p> <p>Na czas wykonywania robót w pasie drogowym, należy opracować tymczasowy projekt organizacji ruchu oraz uzyskać jego zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem</p>
3	<p>PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski</p>	<p>Jakub Grzejdzia</p> <p>2022-02-17 09:32:55</p>	<p>Roboty ziemne w rejonie skrzyżowania lub zbieżenia z kablem energetycznym 0,4kV wykonywane wyłącznie zgodnie z zachowaniem szczególnej ostrożności.</p> <p>W miejscu skrzyżowania projektowanego obiektu z istniejącym kablem energetycznym 15kV lub 0,4kV zachować odległość pionową min. 0,5 m.</p> <p>W miejscu skrzyżowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4kV kabel należy osłonić rurą dwudzielną fi110 koloru niebieskiego. Sposób oraz technologii osłonięcia kabla energetycznego 0,4kV ustali wykonawca robót z Wydziałem Majtku Sieciowego w Rejonie Energetycznym przed przystąpieniem do prac.</p> <p>Rozpoczęcie prac należy zgłosić pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrków Tryb. wraz z 1 egz. projektu budowlanego (wraz z protokołem ZUD) na 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem w celu ustalenia zakresu koniecznych wyłączeń, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami.</p> <p>Prace na urządzeniach energetycznych powinien wykonać elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci elektroenergetycznej.</p>
4	<p>ORANGE POLSKA Zarządzanie Zasobami Sieci i IT</p>	<p>Artur Skoneczny</p> <p>2022-02-18 16:08:09</p>	<p>Uzgadniam z uwagami:</p> <p>1.W miejscach skrzyżowań i zbieżeni z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi się zgodnie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właściwego przedstawiciela Orange Polska.</p> <p>2.Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właściwego. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia prac należy kierować z tygodniowym wyprzedzeniem na adres: Orange Polska S.A. Obsługa Techniczna Klienta Południe Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury ul. Głęboka 4/12, 92-331 Łódź e-mail: DISU.RSWU@ilodz2@orange.com lub zgłosić przez stronę www.orange.pl/wniosekondzior, powołać się na numer protokołu z Narady Koordynacyjnej.</p> <p>3.Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz inspektora.</p>

5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi Gazownia w Piotrkowie Tryb.	Mariusz Przybył 2022-02-18 11:30:18	brak uwag
6	Nexera Sp. zo.o.	Andrzej Grycmacher 2022-02-18 09:36:58	brak uwag
7	Gmina Sulejów	Sylwia Michalczyk 2022-02-21 09:15:04	1.W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu, obiektami i urządzeniami budowlanymi prace ziemne należy prowadzić rękoczynnie, z zachowaniem szczególnej ostrożności. 2.W miejscu skrzyżowania projektowanego obiektu z sieciami wodociągowymi należy zastosować rurę osłonową. 3. Lokalizację podziemnych urządzeń wodocigowych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić gestora sieci.
8	PERN S.A. PŁOCK	Konrad Kwiatkowski 2022-02-18 15:12:52	brak uwag