

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starostę Złotoryjskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Złotoryi
w terminie do 2022-06-06

Znak sprawy: GN.6630.26.2022

Wnioskodawca: PRO-INVEST Michał Siudak
59-220 Legnica, ul. Mirandy 12/13

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Złotoryja obr.2, dz. 167/3, 225/4, 225/9, 214, 173/8, 178/2, 176/3, 173/58, 208/1, 208/2, 165; Złotoryja obr.8, dz. 1/6

Rodzaj i funkcja przewodu: sieć kanalizacji deszczowej, sieć energetyczna oświetleniowa, kanał technologiczny

Informacje uzupełniające:

Złotoryja obr.2, dz. 167/3, 225/4, 225/9, 214, 173/8, 178/2, 176/3, 173/58, 208/1, 208/2, 165; Złotoryja obr.8, dz. 1/6

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Sylwia Jelec

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):
jednomyślny i pozytywny

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:			
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:	Podpis:
1.	DSS OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA _____ Tadeusz Dąbrowski	pozytywne z uwagami _____ Nie dotyczy	
2.	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu _____ Iwona Filipowska	nie dotyczy _____ Nie dotyczy	
3.	Orange Polska S.A. Kraków _____ _____	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
4.	Polska Spółka Gazownictwa we Wrocławiu, Gazownia w Legnicy _____ Henryk Masłowski	pozytywne z uwagami _____ Dla sieci gazowej występującej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy kontrolowane, które wielkości zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013. poz. 640), w myśl zapisu cytowanego wyżej rozporządzenia w strefach tych nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania. W miejscach skrzyżowań należy zachować minimalną pionową odległość tj. 0,2 m pomiędzy powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego.	
5.	Powiatowy Zarząd Dróg w Złotoryi _____ Bogusław Baraniecki	nie dotyczy _____ Nie dotyczy	
6.	Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. _____ Grzegorz Sokołowski	pozytywne z uwagami _____ 1. O przystąpieniu do robót należy poinformować RPK sp. z o.o. w Złotoryi z 7-dniowym wyprzedzeniem.	

		<p>2. Roboty ziemne w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z infrastrukturą wod.-kan. wykonać ręcznie z zachowaniem normatywnych odległości.</p> <p>3. Szczegółowy przebieg infrastruktury wod.-kan. należy ustalić w terenie na podstawie wykopów kontrolnych.</p> <p>4. Roboty należy wykonać ostrożnie nie niszcząc istniejącej infrastruktury wod.-kan.</p> <p>5. Należy poinformować Przedsiębiorstwo o zakończeniu prac.</p>	
7.	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze	<p>pozytywne bez uwag</p> <p>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</p>	
8.	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy Kinga Janowicz	<p>pozytywne z uwagami</p> <p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.</p> <p>Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować, jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.</p> <p>Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:</p> <p>Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.</p> <p>Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.</p> <p>Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.</p> <p>W sprawie ewentualnej kolizji z siecią oświetlenia drogowego należy kontaktować się z p. Arkadiuszem Wolskim e-mail: Arkadiusz.Wolski@tauron.pl, tel. 572887186</p>	
9.	Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Oddz. Złotoryja Mieczysław Rajczyk	<p>pozytywne z uwagami</p> <p>Prace w miejscach kolizji z sieciami ciepłowniczymi oraz w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury podziemnej należącej do WPEC w Legnicy S.A. należy wykonywać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.</p>	
Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:			
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi:	Podpis:
1.	Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa Magdalena Grala	<p>nie dotyczy</p> <p>Nie dotyczy</p>	
2.	Burmistrz Miasta Złotoryja	<p>pozytywne bez uwag</p> <p>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</p>	

Uwaga własna przewodniczącego:			
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko	Stanowisko/treść uwagi:	Podpis:
1.	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	pozytywne bez uwag	
	Sylvia Jelec	Brak uwag	

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

nie złożono****,

złożono****,

****niewłaściwe skreślić

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Protokolant: Sylvia Jelec

Sylvia
Barbara
Jelec

Elektronicznie
podpisany przez
Sylvia Barbara
Jelec
Data: 2022.06.08
08:34:49 +02'00'

Podpis i pieczęć przewodniczącego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).