SCHEMAT POŁĄCZEŃ RB1

RB1
Pi = 17,50 kW
Po =12,00 kW



Uwaga. W rozdzielni należy zapewnić 30% wolnego miejsca w związku z powyższym na szynach montażowych przewidzieć miejsce pod przyszłą rozbudowę każdej z grupy obwodów.

DRAFT PROJEKTY BUDOWLANE
ul. Akademicka 3, 35-084 Rzeszów
tel. 500 348 155, 503 110 534
biuro@draft.com.pl

Nazwa inwestycji:

Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku "byłej Rządcówki w zespole folwarcznym" na budynek usługowo-gastronomiczny wraz z infrastrukturą techniczną oraz parkingiem.

Lokalizacja inwestycji:

Działka nr ewid.: 1195/8, 1195/14, 1195/15
obr.: 0002 – Łąka
jedn. ewid.: 181613_2 – Trzebownisko

Inwestor:

Urząd Gminy Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Tytuł rysunku:

Schemat połączeń RB-1

Projektował:			
Imię i nazwisko	Branża	Nr uprawnień	Podpis:
mgr inż.Piotr Jasiński	inst. elektryczne	PDK/0118/ PWOE/07	

Sprawdzał:			
Imię i nazwisko	Branża	Nr uprawnień	Podpis:
mgr inż. Tomasz Fus	inst. elektryczne	PDK/0224/ PWOE/15	

Data:	Skala:	Nr rys.:
2021-04	1:75	E1b