

Sława, dnia 28 kwietnia 2021 r.

GMINA SŁAWA
ul. Henryka Pobożnego 10
67-410 Sława
NIP 4970003455 REGON 970770400

WYJAŚNIENIE 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. "Budowa toru rolkowego z elementami małej architektury i zielenią, wiatą, ścieżką rowerową, drogą dojazdową z miejscami postojowymi, chodnikami, oświetleniem terenu, kanalizacją deszczową oraz miasteczkiem ruchu drogowego w obrębie boiska ORLIK w Sławie przy ul. Ogrodowej", znak sprawy: TIA.271.17.2021

Działając w trybie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiająca udziela odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy:

Pytanie 1

Ze względu na liczne zmiany do projektu bardzo proszę o informację jak przedstawia się dokładnie zestawienie ilości poszczególnych elementów małej architektury. Poszczególne ławki nie zostały opisane na planie przedstawiającym rozmieszczenie elementów małej architektury. Bardzo proszę o odpowiedź z uwzględnieniem nazewnictwa z opisu projektu budowlanego.

Odpowiedź: Zgodnie z Informacją Uzupełniającą do projektu i STWiOR, Zamawiająca rezygnuje z wykonania siłowni plenerowej, szachów i warcabów oraz zmienia lokalizację terenu gier towarzyskich zgodnie z rysunkiem 2A.

Wykaz elementów małej architektury wraz z ich rozmieszczeniem i oznakowaniem jest przedstawiony na rysunku nr 4 (w załączeniu fragment rysunku dot. placu rekreacyjnego).

Pytanie 2

Proszę o informację które ławki zastosowane są przy stołach do gry (nr 7).

Odpowiedź: Zgodnie z załączonym rysunkiem.

Pytanie 3

Proszę o podanie parametrów sadzonek drzew - obwód pnia i wysokość na której ma się znaleźć korona drzewa.

Odpowiedź: Obwód pnia 18-20 cm. Wysokość na której ma się znaleźć korona drzewa to 2,20 m.

Pytanie 4

Jaka jest grubość warstwy kory użytej do ściółkowania roślin?

Odpowiedź: Grubość warstwy kory do ściółkowania roślin to 8 cm.

Z up. Burmistrza
/-/ Marek Wróbel
Kierownik Referatu
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury