

2/2022TP

Chojnice, 23.09.2022 r.

### Wyjaśnienia treści SWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt.2 na dostawę i montaż urządzeń przeciwpożarowych Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku internatu oraz Dźwiękowego Systemu Rozgłaszania w budynku szkoły, internatu oraz administracyjnym.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710) przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

#### **Pytanie 1**

ROP czerwony + rama montażowa – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ jest 30 szt., zgodnie z zał. nr 12 do SWZ jest 32 szt.; Prosimy o wskazanie ilości jaką należy przyjąć do wyceny?

#### **Odpowiedź na pytanie 1**

Należy przyjąć do wyceny 32 szt. zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWZ.

#### **Pytanie 2**

Czujka optyczna - zgodnie z zał. Nr 3 do SWZ jest 238 szt., zgodnie z zał. nr 12 do SWZ jest 141 szt.; Prosimy o wskazanie ilości jaką należy przyjąć do wyceny?

#### **Odpowiedź na pytanie 2**

Do wyceny należy przyjąć 238 szt. Czujek optycznych.

Dokumentacja projektowa: "Istniejące czujniki dymu należy wymienić na współpracujące z systemem zamontowanym."

#### **Pytanie 3**

Gniazda czujek – zgodnie z zał. nr 3 do SWZ jest 144 szt., zgodnie z zał. nr 12 do SWZ jest 141 szt.; Prosimy o wskazanie ilości jaką należy przyjąć do wyceny?

#### **Odpowiedź na pytanie 3**

Należy przyjąć do wyceny 141 szt gniazd. Pozostała ilość gniazd jest istniejąca.

Dokumentacja projektowa: "Istniejące czujniki dymu należy wymienić na współpracujące z systemem zamontowanym."

#### **Pytanie 4**

Sygnalizator zewnętrzny SSP akustyczno-optyczny (głosowy) – zgodnie z zał. nr 3 do SWZ jest 42 szt., zgodnie z zał. nr 12 do SWZ jest 0 szt.; przy czym w dokumentacji projektowej jest 18 szt. sygnalizatorów akustycznych pętlowych wewnętrznych, 1 szt. Sygnalizatorów akustycznych pętlowych zewnętrznych, 15 szt. Sygnalizatorów akustycznych (głosowych) wewnętrznych oraz 23 szt. sygnali-

zatorów akustycznych (głosowych) wewnętrznych. Prosimy o wskazanie ilości i urządzenia jakie należy przyjąć do wyceny ?

**Odpowiedź na pytanie 4**

Do wyceny należy przyjąć 42 szt. sygnalizatorów wewnętrznych.

**Pytanie 5**

W zał. nr 3 do SWZ nie ma głośników wewnętrznych 100V10W w ilości 5 szt., które opisane są w zał. Nr 12 do SWZ. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź na pytanie 5**

Nie należy przyjmować do wyceny głośników 100V 10W.

**Pytanie 6**

Czy należy wykonać sieć wewnętrzną (poz. 20 i 21 wg. Zał. nr 13 do SWZ), gdyż dokumentacja projektowa (zał. nr 12 do SWZ) nie przewiduje jej wykonania, gdyż jest wykonana kanalizacja kablowa pomiędzy budynkami.

**Odpowiedź na pytanie 6**

Poz. 20 i 21 z załącznika nr 13 nie obejmuje wykonania kanalizacji kablowej i nie należy jej wykonywać (istniejąca).

Należy w istniejącej kanalizacji umieścić przewody łączące budynki w rurach wtórnych Fi 32.

**Pytanie 7**

Gdzie należy zamontować panel obsługi (konsola) z wyświetlaczem LCD w ilości 2 szt.? Taki element nie występuje w dokumentacji projektowej (zał. nr 12 do SWZ).

**Odpowiedź na pytanie 7**

Wg dokumentacji projektowej należy wymienić istn. centralę w bud. portierni oraz Terminal Sygnalizacji w budynku internatu.

Panel jest elementem modułowej centrali alarmowej.

**Pytanie 8**

Gdzie należy zamontować panel 19" 1U z gniazdem 12xLC dx, 24 pigotalii w ilości 3 szt.? Taki element nie występuje w dokumentacji projektowej (zał. nr 12 do SWZ).

**Odpowiedź na pytanie 8**

Panele 19" 1U należy zamontować w budynku portierni oraz budynku internatu.

**Pytanie 9**

W dokumentacji projektowej (zał. nr 12 do SWZ) nie przewidziano prac opisanych w poz. od 22 do 30. Prosimy o wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź na pytanie 9**

Należy wykonać zgodnie z załącznikiem 13.

**Zmianie ulega zał. nr 3. Skan w załączeniu.**

**Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710) zmienia treść SWZ w następującym zakresie:**

**Zmiana nr 1**

W rozdziale XVIII . Termin związania ofertą pkt. 1

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do 25.10.2022 r.. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Zastępuje go następującym:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do 29.10.2022 r.. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

#### **Zmiana nr 2**

W rozdziale XIX . Miejsce i termin składania ofert pkt. 1:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/chojnice\\_sdn](https://platformazakupowa.pl/pn/chojnice_sdn) w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 26.09.2022 r. do godziny 10:00.

Zastępuje go następującym:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/chojnice\\_sdn](https://platformazakupowa.pl/pn/chojnice_sdn) w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 30.09.2022 r. do godziny 10:00.

#### **Zmiana nr 3**

W rozdziale XX Otwarcie ofert pkt 1:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2022 r. o godz. 10:15

Zastępuje go następującym:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2022 r. o godz. 10:15

#### **Zmiana nr 4**


W związku z pytaniami zadanymi do SWZ Zamawiający uprzejmie informuje, że zmianie uległ załącznik nr 3 do SWZ, który w nowej wersji został zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zgodnie z art. 286 ust.7 Pzp dokonana zmianę w treści SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania.

WP

DYREKTOR  
mgr Jacek K. Parczewski



## Formularz asortymentowo – cenowy/ Po zmianie

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Jedn. miary	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Vat	Wartość netto	Wartość brutto *	Nazwa handlowa i nazwa producenta
1	ROP czerwony + ramka montażowa	32	szt.						
2	Czujka optyczna dymu	238	szt.						
3	Gniazda czujek	141	szt.						
4	Sygnalizator wewnętrzny SSP, akustyczno-optyczny (głosowy)	42	szt.						
5	Czujka dymu i ciepła	1	szt.						
6	Centrala sygnalizacji pożaru, 8 linii dozorowych	2	szt.						
7	Moduł 2 linii dozorowych	8	szt.						
8	Panel obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD	2	szt.						
9	Zasilacz 12V DC/240W	2	szt.						
10	Panel 19" 1U z gniazdami 12xLC dx, 24 pigtalii	3	szt.						X
11	Akumulator do 130 Ah	4	szt.						X
12	Obudowa akumulatorów	2	szt.						X
13	Okablowanie (kable, przewody, rury PCV, listwy elektroinstalacyjne) materiały montażowe	1	kpl						X
14	Robocizna	X	X	X	X				X
	RAZEM	X	X	X	X	X			X

\*Sposób obliczenia wartości brutto = Ilość x cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość Vat = Wartość brutto

.....  
 Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/  
 podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy