

Grzegorz Tomaszczyk

Od: Paweł Jędrzejewski <pawel.jedrzejewski@uwr.edu.pl>
Wysłano: 20 listopada 2023 11:12
Do: Grzegorz Tomaszczyk
DW: Danuta Wróbel
Temat: ODP: Wrocław ul. Św. Jadwigi

Witam,
potwierdzam ustalenia ze spotkania,
ze względów eksploatacyjnych konieczne jest zaprojektowanie przewodu doprowadzającego wodę DN 50.

pozdrawiam

mgr inż. Paweł Jędrzejewski
KIEROWNIK
Dział Utrzymania Majątku

Uniwersytet Wrocławski
pl. Biskupa Nankiera 1a
50-140 Wrocław
tel. +48 71 375 24 38



Wiadomość ta oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne i mogą być prawnie chronione. Jeżeli nie jest Pani/Pan zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pani/Pan jej ujawniać, kopiować, dystrybuować ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości proszę niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

Od: Grzegorz Tomaszczyk <komput@pnet.pl>
Wysłane: piątek, 17 listopada 2023 08:05
Do: Paweł Jędrzejewski <pawel.jedrzejewski@uwr.edu.pl>
DW: Danuta Wróbel <danuta.wrobel@uwr.edu.pl>
Temat: Wrocław ul. Św. Jadwigi

dzień dobry

W ramach remontu instalacji zewnętrznej wody zimnej, na ścianie zewnętrznej budynku zamontowany ma być zawór ogrodowy dn. 20mm (według załączonego rzutu)

Na spotkaniu, które odbyło się na obiekcie, została ustalona średnica dn 50x4,5mm.przewodu zasilającego zawór.
Proszę o potwierdzenie wielkości średnicy przewodu.

pozdrawiam

Grzegorz Tomaszczyk

KOMPUT
Komputerowa Pracownia Projektowa
Grzegorz Tomaszczyk
53-201 Wrocław
Al. gen. Józefa Hallera 153a/7
601 57 17 87