



ISTNIEJĄCY BUDYNEK GOSPODARSTWA  
- POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

## LEGENDA:

### UWAGA:

wszystkie bruzdy ściennie oraz przejęcia przez  
ściany instalacji c.o. wykonać o wymiarach  
szer. 10,0cm, głębokość 6,0cm

- zasilanie C.O.
- powrót C.O.

### UWAGA:

- W związku z możliwością zapowietrzania się instalacji C.O. w  
najwyższych punktach instalacji należy montować opowietrzniki.
- Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędnice i wymiary  
pozostawionych instalacji.
- Przed zamontowaniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót  
montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach  
realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.
- Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy  
uzgodnić z nadzorem autorskim.
- Oprzeć, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami  
projektu i atestów/dopuszczeń. Odstępstwa uzgodnić z nadzorem  
autorskim.
- Przewodzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z  
nadzorem autorskim.
- Nosiłowy projektowy są nastawami wstępny i należy je wyregulować  
na budowie.
- Grzejniki zlokalizowane w pomieszczeniach tzw. mokrych jak szatnie,  
toalety wykonać ze stali cynkowanej.

## Opis pomieszczenia

**+24 °C** obliczeniowa temp. wewnętrzna  
**Φwym: 612 W** wymagana moc ogrzewania w  
pomieszczeniu

### Opis grzejnika

wynikowa moc grzejnika wielkość grzejnika  
typ grzejnika **Φ=424 W**  
**FTV1106 [400 mm]**

PRZEJŚCIE INSTALACYJNE POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI STREFAMI  
POŻAROWYMI NALEŻY WYKONAĆ O SZCZELNOŚCI I  
IZOLACYJNOŚCI OGNIOWEJ O ODPWIEDNIEJ KLASIE

## RZUT PIĘTRO INSTALACJA GRZEWICZA

Opiekt:	Utworzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży				
Adres:	Dobieszczyzna 55, 63–210 Żerków, działka nr 39/1				
Inwestor:	Powiat Jarociński				
Adres:	ul. Niepodległości 10, 63–200 Jarocin				
Treść rysunku:					
RZUT PIĘTRO INSTALACJA GRZEWICZA					
Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
opracowanie		Dariusz Zdunek		WKP/0169/PWOS/16	
sprawdzenie					
Skala:	Bronza:	Data wydania:	Rew.	Nr rysunku:	Nr. str.
1:100	SANITARNA	05.07.2021r.	1	S-8	