

Milicz, dnia 13 października 2023 roku

IF.271.17.10.2023

Dotyczy: trybu podstawowego p. n. „**Budowa obiektu rekreacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Sulów**”.

**W związku z zapytaniami Wykonawcy Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

*Pytanie 1. Zwracam się z prośbą o użycie innego materiału na następujące części inwestycji:*

- 1) *Czy drzwi D2 mogą być wykonane jako drzwi stalowe?*
- 2) *Czy strop balkonowy może być inny niż strop Rector ?*

**Odpowiedź 1:**

- 1) **Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę drzwi D2 na stalowe.**
- 2) **W dokumentacji projektowej nie ma stropu Rectobeton.**  
**Balkon został zaprojektowany w formie prefabrykowanej balkonowej płyty żelbetowej gr. 16-20 cm na systemowym łączniku Isokorb.**

**Pytanie 2.**

*2.Zwracam się z prośbą o uzupełnienie danych w poz. 130 przedmiaru robót tj. zestaw mebli kuchennych. Proszę podać długość mebli , ilość szafek czy są też szafki górne, czy ująć okap kuchenny do wyceny.*

**Odpowiedź 2:**

**W załączeniu rysunek z układem szafek w pomieszczeniu socjalnym oraz przedmiar.**

**Pytanie 3.** *Na rys A-5 i Rys A3 występuje jest wyposażenie siłowni, biura - czy należy ująć do wyceny w ofercie:*

**Odpowiedź 3:**

**Wyposażenie siłowni nie znajduje się w zakresie zamówienia na ww. robotę budowlaną .**

Pozostałe ustalenia specyfikacji warunków zamówienia na w/w robotę budowlaną pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania oraz pobrali SWZ ze strony internetowej prowadzonego postępowania,
2. a/a.