

Rozdzielacz: R3
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8632)
Zestaw rozdzielaczowy: Z zaworami kulowymi kątowe
Temperatury -ntr, wtórna (Ogrzewanie): 40,4 / 31,6 °C
Szafka rozdzielaczowa: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm
Przepływ masowy: 806,9 kg/h
Min. dyspozycyjna różnica ciśnień: 26,20 kPa
Dyspozycyjna różnica ciśnień: 26,20 kPa

Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukł.	Moc uzyskana ogrzewania	m'	Δp	Δp Z Δp P	Δp Z Δp P	Nastawa zaw. (Z)
				m	m²	mm	W	kg/h	kPa	kPa	kPa	l/min
1	PG/Ch		Sz.tnia-1-1 Przedpokój	98,5	18,0	150	626	44,1	1,8	22,9	0,1	0,75
2	PG/Ch		Sala warsztatowa 1-2	Sala konferencyjna	95,4	7,3	100	490	167,5	22,0	1,5	0,2	2,70
3	PG/Ch		Sala warsztatowa 1-1	Sala konferencyjna	94,8	5,8	100	396	164,5	21,2	2,4	1,2	2,70
4	PG/Ch		WC męski-1-1 WC		115,3	12,3	150	558	74,4	6,6	17,9	0,2	1,20
5	PG/Ch		Przedś. męski-1-1 WC		68,6	10,0	200	379	46,9	1,3	23,4	0,1	0,75
6	PG/Ch		Przedś. damski-1-1 WC		54,9	9,8	200	403	48,2	1,0	23,6	0,1	0,75
7	PG/Ch		WC damski-1-1 WC		108,7	8,9	100	492	74,1	6,1	18,4	0,2	1,20
8	PG/Ch		Korytarz 2-1-1 Przedpokój		85,2	16,1	150	610	44,5	1,6	23,1	0,1	0,75
9	PG/Ch		Garderoba damska -1-1	Pokój mieszkalny	96,1	10,0	150	398	51,4	2,0	22,6	0,1	0,75
10	PG/Ch		Garderoba męska-1-1	Pokój mieszkalny	88,9	10,0	150	398	48,7	1,8	22,9	0,1	0,75
11	PG/Ch		Magazyn sceny-1-1 Przedpokój		64,7	10,2	250	327	42,7	1,1	23,6	0,1	0,60

Rozdzielacz: R2
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8633)
Zestaw rozdzielaczowy: Brak
Temperatury -ntr, wtórna (Ogrzewanie): 40,4 / 30,3 °C
Szafka rozdzielaczowa: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 600 mm
Przepływ masowy: 564,5 kg/h
Min. dyspozycyjna różnica ciśnień: 10,03 kPa
Dyspozycyjna różnica ciśnień: 11,47 kPa

Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukł.	Moc uzyskana ogrzewania	m'	Δp	Δp Z Δp P	Δp Z Δp P	Nastawa zaw. (Z)
				m	m²	mm	W	kg/h	kPa	kPa	kPa	l/min
1	PG/Ch		Magazyn mały-1-1 Przedpokój	35,9	8,4	250	331	43,6	0,6	10,7	0,1	0,60
2	PG/Ch		WC-1-1 WC	35,4	4,3	150	230	46,5	0,6	10,6	0,1	0,60
3	PG/Ch		Pkt. inf. tur.-1-1 Biuro	92,3	7,9	100	378	45,7	1,7	9,6	0,1	0,60
4	PG/Ch		Księgowość-1-1 Biuro	112,0	9,5	100	412	45,1	2,1	9,2	0,1	0,60
5	PG/Ch		Pom. administr.-1-1 Biuro	100,1	7,6	100	383	52,4	2,1	9,3	0,1	0,60
6	PG/Ch		Pom. administr.-1-2 Biuro	99,9	8,8	100	418	48,8	2,0	9,3	0,1	0,60
7	PG/Ch		Dyrektor-1-1 Biuro	99,5	9,3	100	564	97,3	9,0	1,9	0,4	1,50
8	PG/Ch		Dyrektor-1-2 Biuro	98,9	7,1	100	437	93,4	8,3	2,0	0,4	1,50
9	PG/Ch		Archiwum-1-1 Pom. gospodarcze	96,5	16,8	200	521	47,6	1,9	9,3	0,1	0,60
10	PG/Ch		Magazyn duży-1-1 Przedpokój	64,1	15,1	250	470	44,1	1,2	10,1	0,1	0,60

Rozdzielacz: R1
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8633)
Zestaw rozdzielaczowy: Brak
Temperatury -ntr, wtórna (Ogrzewanie): 40,5 / 31,3 °C
Szafka rozdzielaczowa: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm
Przepływ masowy: 888,3 kg/h
Min. dyspozycyjna różnica ciśnień: 9,61 kPa
Dyspozycyjna różnica ciśnień: 10,04 kPa

Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukł.	Moc uzyskana ogrzewania	m'	Δp	Δp Z Δp P	Δp Z Δp P	Nastawa zaw. (Z)
				m	m²	mm	W	kg/h	kPa	kPa	kPa	l/min
1	PG/Ch		Pom. socj.-1-1 Pokój mieszkalny	72,5	3,6	50	283	104,4	7,3	2,1	0,5	1,50
2	PG/Ch		Sala warsztatowa 1-2	Sala konferencyjna	97,3	10,4	150	466	63,8	4,3	5,5	0,2	0,90
3	PG/Ch		Sala warsztatowa 1-1	Sala konferencyjna	98,3	11,9	150	531	65,3	4,5	5,2	0,2	0,90
4	PG/Ch		WC męski-1-1 WC		98,1	13,9	150	619	67,3	4,7	5,0	0,2	0,90
5	PG/Ch		Biblioteka 2-1-1 Sala konferencyjna		83,4	11,4	150	653	104,0	8,4	2,5	0,1	1,50
6	PG/Ch		Biblioteka 2-1-2 Sala konferencyjna		84,0	10,2	150	575	92,5	6,9	2,6	0,1	1,50
7	PG/Ch		Biblioteka 2-1-3 Sala konferencyjna		83,8	9,2	150	516	85,8	6,1	2,5	0,1	1,20
8	PG/Ch		Sala konferencyjna 1-3	Sala konferencyjna	99,2	11,9	150	452	46,3	1,9	7,9	0,1	0,60
9	PG/Ch		Sala konferencyjna 1-2	Sala konferencyjna	100,2	14,1	150	536	47,6	2,0	7,8	0,1	0,60
10	PG/Ch		Sala konferencyjna 1-1	Sala konferencyjna	99,8	17,4	150	663	48,4	2,0	7,8	0,1	0,60
11	PG/Ch		Biblioteka 1-1	Sala konferencyjna	63,7	11,7	150	656	76,7	3,8	5,9	0,3	1,20
12	PG/Ch		Biblioteka 1-2	Sala konferencyjna	77,2	11,7	150	646	86,1	5,6	4,0	0,3	1,20

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ZENERIS PROJEKTY S.A.
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ
TEL./FAX (61) 855-10-12
E-MAIL: BIURO@ZENERISPROJEKTY.PL

NAZWA OBIEKTU:
BUDYNEK GMINNEGO CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI LOKALNEJ W KRZĘCINIE

TYTUŁ PROJEKTU:
RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA GRZEWCZA

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
30.06.2023	1:100	S.8
NR PROJEKTU: 623011	STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY I WYKONAWCZY	

BRANŻA SANITARNA:
mgr inż. ALBERT SMUCEROWICZ
upr. w spec. instal.-nr WKP/0193/PWOS/12
PODPIS:

SPRAWDZAŁ(A):
mgr inż. RADOSŁAW DZIUBCZYŃSKI
upr. w spec. instal.-nr WKP/0098/PWOS/09
PODPIS: