

ZP.271.5.25

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej p.z.p.

**„WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W OBIEKCIE  
MIECHOWSKIEGO DOMU KULTURY PRZY UL. RACŁAWICKIEJ 10”. ETAP III.**

Zamawiający, Gmina Miechów, zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 ustawy przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

Chciałbym dopytać o liniową czujkę dymu z pozycji 41. d.1. 2.2.:  
Jak rozumiem chodzi Państwu o czujkę dymu (a nie dymu i temperatury)?

**Odpowiedź:**

Tak - chodzi o czujkę dymu.

Ponadto Zamawiający informuje, iż wskazana w pytaniach pozycja nr 41. d.1. 2.2 przedmiaru robót dotyczy badania i pomiarów instalacji uziemiającej. Poz nr 23. d.1. 1.2. dot. instalowania optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem.

**Pytanie nr 2**

Czy warunek IP50 jest brzegowym (minimalnym stopniem ochrony), czy może być ochrona na poziomie np IP40?

**Odpowiedź:**

Ze względu na późniejszą eksploatację oraz z uwagi, iż w miejscu montażu urządzenia może panować zapylenie, należy dostarczyć urządzenie o stopniu ochrony min. IP50.

**Pytanie nr 3**

Czy podane wymiary 12,6x21x12cm mają techniczne/ montażowe uzasadnienie? Czy nie odgrywają może roli i można o dowolnym rozmiarze zastosować czujkę liniową?

**Odpowiedź:**

W tym etapie wymiary nie odgrywają znaczącej roli, gdyż czujka będzie montowana wysoko. Wykonawca może dostarczyć urządzenie o zbliżonych wymiarach.

**Pytanie nr 4**

Jaki max zasięg działania czujka musi spełniać?

**Odpowiedź:**

Należy dostarczyć urządzenie posiadające min. zasięg detekcji 50m.

**Pytanie nr 5**

Rozumiem, że jednostka komplet oznacza, że 2 czujki wraz z 2 zwierciadłami?"

**Odpowiedź:**

Kpl. oznacza, iż należy dostarczyć, zamontować i uruchomić urządzenie składające się z nadajnika i odbiornika w jednej obudowie wraz ze zwierciadłem (reflektor pryzmowy).

**Pytanie nr 6**

Witam czy do wykonania jest całość instalacji czy wybrany etap ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie obejmuje wykonanie robót dotyczących III etapu prac. Etap I oraz II zostały zrealizowane w poprzednich latach.

**Zamawiający przypomina, iż termin składania ofert upływa w dniu 10.03.2025 r. o godz. 10:00.**

**<https://platformazakupowa.pl/miechow>, postępowanie nr: ID 1065073**

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.00.2025 r. o godzinie 10:05**

  
**HURMISTRZ**  
**Dariusz Marczewski**