

Goniądz, 21 maja 2025 r.

Zamawiający: Gmina Goniądz,
ul. Stary Rynek 24, 19-110 GoniądzZnak referencyjny postępowania:
OZP.271.11.6.2025**Wszyscy uczestnicy postępowania****Dotyczy:** Ogłoszenia nr 2025/BZP 00222775/01 z dnia 8 maja 2025 r. dot. zadania:
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Osowiec, gmina Goniądz**ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ ORAZ ODPOWIEDZI**

Powołując się na zapisy art. 284 ust. 2¹ ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający uprzejmie informuje, że obowiązek udzielenia wyjaśnień treści SWZ powstaje, jeżeli wniosek o wyjaśnienie tego dokumentu wpłynie do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert (termin składania ofert w postępowaniu to: 23.05.2025 r. godz. 9.00), wobec czego możliwy termin na składanie wniosków o wyjaśnienia treści SWZ **upłynął z końcem dnia 19.05.2025 r.** (ostatni dzień biegu terminu). Warto zaznaczyć, że jeśli wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynęły po terminie, określonym ustawą, to zamawiający może, ale nie musi na nie odpowiedzieć. O tym, czy zamawiający udzieli odpowiedzi na wnioski złożone po terminie, decyduje sam zamawiający, a przepisy ustawy Pzp nie przyznają wykonawcom uprawnienia domagania się odpowiedzi, np. w drodze środków ochrony prawnej.

W toku postępowania po terminie na kierowanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, w dniu 20.05.2025 r. wpłynęły pytania. Zamawiający postanowił udostępnić wszystkim zainteresowanym wykonawcom treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, które wpłynęły po terminie, a także udzielić na nie odpowiedzi, z uwagi na fakt uznania zasadności wyjaśnienia zapisów, które wzbudziły wątpliwości potencjalnego wykonawcy.

W związku z powyższym, **Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:**

W nawiązaniu do wizji lokalnej z dnia 20.05.2025 r. proszę o odpowiedzi i doprecyzowanie wątpliwości co do zapisów PFU:

- 1. Zgodnie z rozdziałem nr 5 pkt. 5.1 w ramach zamówienia należy wykonać ogrodzenia studni po granicy działki nr 567/3. Proszę o doprecyzowanie czy ogrodzenie ma być wykonane tylko w otoczeniu studni głębinowej w ilości ok. 80 m czy też faktycznie idąc po granicy całej działki nr 567/3 tj. ok. 300 m ogrodzenia.*

Odpowiedz: Ogrodzenie należy wykonać w otoczeniu studni.

¹ „Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiedzi ofert (...), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiedzi SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiedzi ofert (...)”

2. *Zgodnie z rozdziałem nr 5 pkt. 5.1 w ramach zamówienia należy wykonać dojścia do dwóch studni głębinowych z płyt betonowych ażurowych. Proszę o wyjaśnienie czy drogę dojazdową do studni SW-2 należy wykonać idąc przez działki nr 567/3, 567/5 i 565 wraz z podaniem konstrukcji tej drogi.*

Odpowiedź: Dojazd do studni SW-2 planowany jest poprzez działki 567/3, 567/5, i 565, gdzie należy lokalizować rurociąg i kable zasilające pompy. Po zakończeniu robót ziemnych należy drogę dojazdu na tych działkach utwardzić i przekazać z nawierzchnią żwirową.

3. *Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca nie remontuje żadnych elementów zewnętrznych budynku. Brak stosownych zapisów w PFU.*

Odpowiedź: Występujące na elewacji budynku drobne uszkodzenia należy uzupełnić i pomalować

4. *Proszę o potwierdzenie, że agregat prądotwórczy przewoźny, którym dysponuje Użytkownik, jest wystarczający do zasilania SUW po modernizacji.*

Odpowiedź: W PFU założono w planowanym zakresie: przystosowanie instalacji elektrycznej do zasilania z zewnętrznego przewoźnego agregatu prądotwórczego, z czego wynika, że mobilny agregat prądotwórczy ma w ocenie Zamawiającego odpowiednią moc do awaryjnego zasilania SUW.

5. *Proszę o potwierdzenie zapisu PFU na stronie 8, że istniejąca lampa UV jest do ponownego wykorzystanie w modernizowanej technologii SUW.*

Odpowiedź: Tak, zamontowana obecnie lampa UV może być dalej wykorzystywana.

6. *Prosimy o wydłużenie terminu na składanie ofert w związku z w/w nieścisłościami.*

Odpowiedź: Termin na zadawania pytań do treści SWZ i jej załączników (tj PFU), upłynął w dniu 19 maja 2025 r., a udzielone odpowiedzi na zadane pytania to tylko i wyłącznie dobra wola Zamawiającego, w związku z powyższym, Zamawiający przekazuje jako ogólnie dostępną informację odpowiedzi na zadane (po terminie) pytania, jednak nie decyduje się na wydłużenie wyznaczonego terminu składania ofert.

Z poważaniem,

Z up. Burmistrza
Magdalena Laskowska
Inspektor ds. oświaty, inwestycji,
zamówień publicznych
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

- wszyscy zainteresowani postępowaniem za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania:
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1106114>