

Wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na Poprawa efektywności energetycznej – wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Iłownicy

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm), poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania:

Pytanie 1 .

W pomieszczeniu kotłowni znajduje się zasobnik c.w.u. czy zasobnik jest do demontażu.

Odpowiedz 1

Należy zdemontować niezbędną istniejącą instalację, wynieść z pomieszczenia oraz przekazać Zamawiającemu dotyczy to kotła, zasobnika itp

Pytanie 2

Proszę o podanie rozwiązania ciepłej wody. Czy kocioł ma być dwufunkcyjny, a może z zasobnikiem. Czy może ciepła woda będzie z podgrzewaczy zamontowanych przy urządzeniach, albo w świetlicy nie będzie ciepłej wody. Proszę o określenie jakie zastosować rozwiązanie.

Odpowiedz 2

Należy przewidzieć kocioł dwufunkcyjny. Z kotła zasilane będzie w CWU pomieszczenia sanitarne. Należy także przewidzieć urządzeń do zmiękczenia wody.

Pytanie 3

Proszę o przedstawienie rozwiązania podłączenie instalacji spalinowej. Czy kocioł ma być podłączony do istniejącego komina (proszę o dołączenie schematu komina, wymiaru kanału oraz schemat wskazanego kanału do którego należy się podłączyć), czy może można zastosować odprowadzenie spalin przez ścianę zewnętrzną.

Odpowiedz 3

Zamawiający nie posiada schematu komina. Należy przewidzieć czopuch o średnicy 125 mm oraz wyczyścić komin i zainstalować w nim wkład o średnicy minimum 80 mm.

Pytanie 4

Czy w zakres prac wchodzi prace budowlane (jak np. odświeżenie pomieszczenia, drobne naprawy itp.), jeżeli tak to proszę o informacje jakie.

Odpowiedz 4

W zakres zadania nie wchodzi odświeżenie kotłowni chyba że będą wynikały z uszkodzeń spowodowanych pracą Wykonawcy np. uszkodzenie tynku podczas demontażu, uszkodzenie stolarki podczas wynoszenie zdemontowanych urządzeń itp, należy przewidzieć wszystkie prace budowlane niezbędne do zainstalowanie kotła oraz doprowadzenie instalacji gazu.

Pytanie 5

Czy w zakresie wchodzi prace instalacji elektrycznej, (jak np. wymiana rozdzielnic, wymiana lamp, podłączenie urządzeń itp.), jeżeli tak to proszę o podanie jakie.

Odpowiedz 5

W zakresie prac nie wchodzi żadne roboty elektryczne z wyjątkiem niezbędnych do uruchomienia kotła.

Z poważaniem

/-/ Grzegorz Bełowski