

Kluczbork 2022-05-10

TTT.4221.3.19.2022

GINA BYCZYNA Rynek 1 46-220 Byczyna

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku, w odpowiedzi na Państwa pismo, z dnia: 06.05.2022r. w sprawie określenia warunków – wytycznych dla zaprojektowania inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaśkowice i Gołkowice, które pozwolą na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla realizacji zadania, przy jednoczesnej prośbie określenia ww. warunków zbieżnych z warunkami uprzednio wydanymi przez ZGK Sp. z o.o. w Byczynie informuje co następuje:

- Podtrzymujemy zasadność zapisów zawartych w piśmie ZGK Sp. z o.o. wnosząc jednocześnie następujące uwagi:
- Nazwy własne użyte w warunkach należy traktować w odniesieniu do parametrów urządzeń które zostaną dobrane (należy zastosować urządzenia o porównywalnych lecz nie gorszych parametrach);
 - Nie wyrażamy zgody na włączenia poprzez trójniki kanalizacyjne;
 - Odpowietrzniki kanalizacyjne na ciśnieniowym odcinku sieci kanalizacji sanitarnej należy lokalizować tylko i wyłącznie w studzienkach;
 - Należy rozwiązać problem zagniwania ścieków oraz odorów w rurociągach tłocznych;
 - Dopuszczamy wykonanie przykanalików sanitarnych z rur kamionkowych.

PREZES ZARZADU

mgr inż. Artur Witel

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a *Szylka*



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY

