

Konin, dnia 02.11.2023r.

ZUW-TT₁-001/IV/673/2023

CONTROL-BUD
Obsługa Inwestycji Drogowych
Arkadiusz Zendlewicz
Żdźary, ul. Borówkowa 5
62-571 Stare Miasto

dot. budowy drogi gminnej - ul. Sosnowa w m. Żychlin, gm. Stare Miasto.

Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie **uzgadnia** projekt w zakresie skrzyżowania z istniejącym wodociągiem z uwagami/warunki techniczne na przebudowę:

1. Zaprojektować przebudowę istniejącej sieci wodociągowej PCV Ø 110 na wjeździe w ul. Południowej. Sieć przewidzieć w rurze osłonowej min 2m od granicy wjazdu. Zasuwy po obu stronach wjazdu.
2. W projekcie przewidzieć:
 - materiał PEHD w technologii zgrzewanej,
 - armaturę : hydranty, zasuwę firmy Hawle lub równoważne.
3. Do budowy wodociągu stosować materiały na ciśnienie 1 MPa posiadające atest PZH oraz aktualne certyfikaty.
4. Powyżej przewodu wodociągu przewidzieć taśmę lokalizacyjną.
5. Opracowany projekt budowlany wodociągu należy uzgodnić w Zakładzie.
6. Warunki ważne są dwa lata.

ZUW Spółka z o.o. Konin
P.O. Kierownik OT/KONIN

mgr inż. Paweł Jędro