

Nr sprawy: ZP.312.3.2024

Szczecin, 15 stycznia 2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Modernizacja dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w formule „wybuduj”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) informuje, że otrzymał pytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Dotyczy wykonania nawierzchni dziedzińców z kostki kamiennej z rozbiórki.

Zgodnie z OPZ w ramach przedmiotowej inwestycji Wykonawca zrealizuje zwłaszcza:

1) rozbiórkę istniejącej nawierzchni dziedzińców wraz z podbudową oraz wykonanie nowej nawierzchni z wykorzystaniem kamiennych materiałów rozbiórkowych (kostka kamienna)

Jednocześnie w Przedmiarze Robót w poz. 4. Inwestor przewidział, że 70% materiału z rozbiórki idzie do odwozu, czyli podlega utylizacji, a wykorzystanych zostanie konsekwentnie tylko 30%.

Wykonawca chciałby zauważyć, że w unieważnionym postępowaniu z lutego b.r., zgodnie z ówczesnym Przedmiarem Robót, do utylizacji przewidziano wówczas tylko 40% rozbieranej kostki (poz.4), a aż 60% zachowywano do powtórnego wbudowania (poz. 26).

Wiadomym jest, że Przedmiar Robót stanowi tylko element pomocniczy, jednakże z uwagi na tak istotną zmianę proporcji kostki przeznaczonej do utylizacji (poprzednio tylko 40%, w chwili obecnej aż 70%) jakiej dokonał Inwestor w zapisach Przedmiaru Robót prosimy o doprecyzowanie, potwierdzenie czy faktycznie życzeniem Inwestora jest aby aż 70% kostki kamiennej z rozbieranych nawierzchni dziedzińców poddać utylizacji a wbudować na powrót - po odpowiedniej obróbce - tylko 30%?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem do zachowania i ponownego wbudowania przewidziana jest oryginalna kostka brukowa w kolorze rudo-czerwonym - kostka przeznaczona do zachowania wskazana została orientacyjnie w punkcie 11.2 opisu technicznego PZT, część 1.1

Pozostała część nawierzchni, tj. kostka szara, kocie łby oraz inne rodzaje nawierzchni, przewidziane są do rozbiórki, bez ponownego wbudowania. Zgodnie z szacunkiem, proporcja kostki zdatnej do ponownego wbudowania wynosi ok. 30% określonej w przedmiarze, który ma charakter pomocniczy. Określenie rzeczywistej ilości kostki do ponownego wbudowania będzie możliwe po wykonaniu oceny jakościowej i technicznej wydobytej kostki z istniejącej nawierzchni. Wykonawca powinien przewidzieć w ofercie wykonanie nawierzchni zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej. Przedmiary pełnią funkcję jedynie pomocniczą.

Udzielona odpowiedź na pytanie nie skutkuje wydłużeniem terminu składania ofert oraz nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

**Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich
w Szczecinie
/- /**

Barbara Igielska

Miejsce publikacji:

1. https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin
2. aa