

ZP.271.15.2025

Kartuzy, dnia 06.05.2025 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy pzp pn.: „**Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulic Szkolnej i Widokowej w Kiełpinie.**”.

**WYJAŚNIENIA NR 4 Z DNIA 06.05.2025 r.
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści SWZ przedmiotowego postępowania, wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

Czy studnia S1 to studnia nowoprojektowana (zgodnie z zamieszczonym profilem nr 1) czy istniejąca, do której należy się wpiąć?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na etapie sporządzania projektu studnia S1 była studnią projektowaną, która została wykonana w pierwszym etapie inwestycji. Obecnie jest to studnia istniejąca do której należy się wpiąć.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie wymagań odnośnie żurawika dla przepompowni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że montaż i demontaż pomp przewiduje się za pomocą żurawika przenośnego słupowego obrotowego nośności do 250kG wykonanego ze stali nierdzewnej zamontowanego w stopie żurawika na fundamencie betonowym przewidzianym w pobliżu zbiornika przepompowni.

.....
(Podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Sporządzili: M. Szymańska

D. Konkol