

271.1.30.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest **wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania budowa kanalizacji sanitarnej Jordanowo - Leszcze**

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1320), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytanie:

Pytania:

1. Czy Zamawiający przewiduje aneksowanie umowy? Gdyż termin 9 m-cy na wykonanie dokumentacji z pozwoleniem na budowę jest nierealny. Tym bardziej, że mieliśmy sytuację, gdzie proces pozyskania decyzji środowiskowej trwał ok.6-7 m-cy. A co za tym idzie opóźnia się uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, map do celów projektowych oraz pozwolenia na budowę.
2. Czy przyłącza projektujemy do granicy pasa drogowego na granicy z posesją czy wchodzimy na działki mieszkańców? I w związku z tym czy trasy przyłączy kanalizacyjnych do granicy działek drogowych powinny być uzgodnione z właścicielami przyległych działek?

Wyjaśnienia:

1. Katalog zmian możliwych do wprowadzenia w treści zawartej umowy Zamawiający przewidział w SWZ, tj. Rozdział XIV Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że termin na wykonanie umowy wynosi 8 miesięcy a nie 9.
2. Zamawiający informuje, że w ramach opracowania Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować przykanaliki od sieci głównej do granicy działki zakończonych studzienką.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:
/-/ WÓJT GMINY
Złotniki Kujawskie
mgr inż. Waldemar Kubiak