

ZWs0 – podłużnie

STREFA CZOŁA WYŁADOWANIA
ATMOSFERYCZNEGO

PRZESTRZEŃ CHRONIONA
PRZED WYŁADOWANIEM

PRZESTRZEŃ CHRONIONA
PRZED WYŁADOWANIEM

LEGENDA:

M2-M1 – linia wskazująca
sprawdzenie ochrony
odgromowej ujęte na
rys. 03_PW_SUW-P08

– linia wskazująca
strefę ochrony na
podstawie metody
toczącej się kuli

Uwaga:

- określono klasę odgromową LPS IV dla której sprawdzenia dokonano na podstawie parametrów toczącej się kuli
- * promień toczącej się kuli 60m
- * siatka zwodów poziomych o wymiarach 20m x 20m
- * odległość przewodów odprowadzających 20m

koordynacja ZWs0 +K

PRZESTRZEŃ CHRONIONA
PRZED WYŁADOWANIEM

AT PROJECT Sp. z o.o.					ul. Krasickiego 4, Ostróžki 83-050 Kolbudy
Inwestor: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Rybaki 31/35, 81-100 Toruń					
Nazwa inwestycji: Modernizacja istniejącej ochrony odgromowej oraz instalacji przeciwprzepięciowej w obiektach budowlanych na terenie Wydziału Ujęć Wody Długocin-Jedwabno					
Obiekt: Ujęcie Wód Powierzchniowych "Długocin"					Nr rysunku P09
Treść rys.: Sprawdzenie instalacji odgromowej komory wstępnego oziornienia ZWs0					Ilość rys. 1
FAZA PW	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
SKALA 1:100	AUTOR PROJ.	inż. Krzysztof Narkowicz	POM/0024/ZHOE/15	Instal. elektr.	
BRANŻA EA	OPRACOWAŁ	---	---	Instal. elektr.	
DATA Grudzień 2024	OPRACOWAŁ	---	---	Instal. elektr.	
NR ARCHIW. ---	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bartłomiej Zosiak	POM/0149/POOE/06	Instal. elektr.	