

Włoszczowa, 03.06.2024r.

FIP.271.3.4.2024.MS8

***Wszyscy oferenci***

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku remizy OSP w Czarnicy”

W związku ze skierowanym do Zamawiającego pytaniem dot. treści w/w zapytania ofertowego od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, poniżej Zamawiający zamieszcza pytanie wraz z odpowiedzią:

9. Czy zamawiający wymaga wykonania instalacji odgromowej? Nie zachodzi konieczność wykonania instalacji odgromowej ze względu na montaż instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli instalacja odgromowa jest wykonywana, to powinna obejmować ochroną cały budynek. Jest to instalacja, która wymaga osobnych obliczeń i kosztów.

Zamawiający nie przewiduje wykonania instalacji odgromowej.

PODPISAŁA:

/-/ Ewa Budkiewicz