

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją budynku PSP nr 14 Integracyjnej w Radomiu” w ramach Projektu – Dostępność PSP nr 14 Integracyjnej w Radomiu.

1. Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, w dn. 28.03.2025r. otrzymał zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla w/w przetargu.

Zamawiający przedstawia poniżej treść przedmiotowych zapytań zachowując ich oryginalną pisownię.

Zapytanie nr 1 brzmi następująco:

„Projekt przewiduje zastosowanie windy z drzwiami dymoszczelnymi w klasie EIS60. Jednak producenci wind nie posiadają w swojej ofercie drzwi o takiej specyfikacji. Zarówno naszym zdaniem, jak i zdaniem producentów, odpowiednim rozwiązaniem byłoby zastosowanie drzwi w klasie EI60, które są powszechnie dostępne. Prosimy o akceptację drzwi EI60 jako zgodnej alternatywy.”

Zapytanie nr 2 brzmi następująco:

„Projekt przewiduje zastosowanie platformy pionowej z drzwiami dymoszczelnymi w klasie EIS60. Jednak producenci platform nie posiadają w swojej ofercie drzwi o takiej specyfikacji. Zarówno naszym zdaniem, jak i zdaniem producentów, odpowiednim rozwiązaniem byłoby zastosowanie drzwi w klasie EI60, które są powszechnie dostępne. Prosimy o akceptację drzwi EI60 jako zgodnej alternatywy.”

2. Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia iż (dotyczy zapytania nr 1 i nr 2) zawarty w dokumentacji projektowej zapis „EIS60”, odnoszący się do wymaganej klasy drzwi, stanowi oczywistą omyłkę pisarską. Prawidłowa wymagana klasa drzwi -zarówno w odniesieniu do windy jak i do platformy- to „EI60” i drzwi zgodne z tą klasą Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić kalkulując cenę ofertową.

W/w wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

KIEROWNIK REFERATU

mgr Tomasz Nowakowski