

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Alicja Sopalska

Niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Zamawiający w załączeniu uzupełnia specyfikacje techniczne.

Odpowiedź 3.

W udostępnionym Załączniku nr 7 brakuje specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Proszę o udostępnienie stwior wszystkich branż.

Pytanie 3.

Zamawiający w załączeniu uzupełnia przedmiot zamówienia o dokumentację projektu oświetlenia boiska oraz kamer wraz ze specyfikacją. W związku z wprowadzeniem zmian w zakresie płyty boiska, ulegnie zmianie lokalizacja słupów oświetleniowych w stosunku do załączonego projektu. Nowe punkty geodezyjne zostaną wytyczone w trakcie realizacji robót. Zmieniony zakres został uwzględniony w załączonym przedmiarze. Realizowane będą słupy S2 i S3 zasilane z istniejącego słupa S4.

Odpowiedź 2.

W rozdziale III pkt 3 SIWZ podano, iż w zakresie przedmiotu umowy jest wykonanie instalacji oświetlenia boiska oraz monitoring. W udostępnionej dokumentacji brakuje projektu elektrycznego. Proszę o jego udostępnienie.

Pytanie 2.

SWZ.

Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że nawierzchnia musi być wykonana w technologii gumowo-piaskowej i być zasypana granulatem gumowym typu EPDM (nie dopuszcza się zastosowania granulatu SBR). Zaproponowana trawa musi ponadto posiadać opisane w projekcie dokumenty, tj. raporty, badania, atesty, autoryzację itp., a w szczególności protokoły z badania za zawartość metali ciężkich w zastosowanym granulacie EPDM sporządzony już po wbudowaniu materiału przez uprawnione do tego laboratorium w celu potwierdzenia zgodności z wytycznymi określonymi przez Państwowy Zakład Higieny. Koszt przeprowadzenia takich badań należy uwzględnić w ofercie, jako inne elementy wynagrodzenia, o których mowa w ust. 8 załącznika nr 3 do