



W-1.43.2.246.2024...1....ZK  
Dot. D279/24

Warszawa, dnia 07.01.2025 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

„Rozbudowa DW 805 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w miejscowości Pogorzel w km 8+641 i budowie nowego obiektu przepustu wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” – nr postępowania 279/24

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Czy zamawiający dopuszcza likwidację obecnego przepustu za pomocą zalania jej mieszanką betonową samo-zagęszczającą?

**Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, że istniejący przepust należy rozebrać. Usunięcie nieużywanej konstrukcji jest konieczne dla zachowania płynnej zmiany podatności podłoża.

Opublikowana odpowiedź jest wiążąca i dotyczy wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie

Grzegorz Obłętowski