

ZP.271.5.2024

Włoszakowice, dnia 21 maja 2024r.

## INFORMACJA

**Dotyczy:** Postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pod nazwą: „*Adaptacja pomieszczeń magazynowych na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniora we Włoszakowicach*”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:**

Czy wszystkie grzejniki mają być w kolorze RAL7016 - antracyt z płytą gładką na całości, zgodnie z punktem 6.6.12 opisu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*W wycenie należy przyjąć grzejniki zgodne z opisem technicznym.*

**Pytanie nr 2:**

W przedmiarze i projekcie występują grzejniki płytowe PL ożebrowane oraz dwie sztuki AC VK - czyli higieniczne. Czy tak ma zostać?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*W wycenie należy przyjąć grzejniki zgodne z projektem i przedmiarem.*

**Pytanie nr 3:**

Czy wpinamy się instalacją wentylacji na piętro ?Brak rysunku piętra a na projekcie jest wrysowany pion.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Projekt nie przewiduje ingerencji w układ wentylacji piętra. Wrysowany pion przedstawia wyłącznie oznaczenie pionu nieprzechodzącego na piętro, lecz odcinka pionowego na kondygnacji parteru.*

Przewodniczący Komisji Przetargowej

*/-/ Barbara Dąbkowska*