

[illegible]

nr obwodu:	WLZ			WLZ-RG
nazwa:	WLZ ze złącza kablowo-pomiarowego	ochronniki przeciw-przepięć. zestaw B+C	zasilanie wyłącznika ppoż. prądu	WLZ do RG
moc szczytowa:	72,9kW			72,9kW
przewód/kabel:	YKY 5x70		NHXH 2x2,5	YKY 5x70

pomiar

nr obwodu:	G1	G2	G3	G4	O1	O2	PW	PO	H1	H2	WLZ
nazwa:	gniazda ogólne pom. tech. w piwnicy	gniazda ogólne pom. tech. w piwnicy	gniazda ogólne pom. tech. na parterze	gniazda ogólne pom. tech. na parterze	oświetlenie główne pom. tech. piwnica	oświetlenie główne pom. tech. parter	podgrzewacz wody CWU	pompa obiegowa i cyrkulacyjna	zasilanie ogrzewania hydrantu parter	zasilanie ogrzewania hydrantu piętro	13x WLZ do TM
moc szczytowa:	2,0	2,0	2,0	2,0	0,5	0,5	6,0	0,3	0,2	0,2	57,2
przewód/kabel:	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 5x4	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	13x YKY 5x6

Układ sieciowy:
WLZ - układ TN-S
Instalacje wewnętrzne - układ TN-S