

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn: **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od miejscowości Gać do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G (z wyłączeniem miejscowości Swołowo)** w gminie Redzikowo.

**Znak sprawy: ZP.271.3.2024**

Gmina Redzikowo reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o dyspozycje zawarte w art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiada na pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

### Pytanie nr 1:

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia jest napisane, iż „Wykonawca ma obowiązek na etapie opracowania koncepcji rozwiązania projektowego przeprowadzić przynajmniej jedno spotkanie ze społecznością – mieszkańcami miejscowości objętych zakresem przedmiotu zamówienia w celu konsultacji koncepcji projektu technicznego”. Proszę o doprecyzowanie czy Wykonawca musi uwzględnić w ofercie koszt wynajęcia odpowiedniej Sali, koszty poczty za powiadomienie wszystkich właścicieli działek przyległych do drogi itp.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

***Salę na spotkanie z mieszkańcami zapewni Zamawiający, Zamawiający również pomoże Wykonawcy poinformować mieszkańców o spotkaniu poprzez informacje na stronie gminy i media społecznościowe.***

### Pytanie nr 2:

Zamawiający zamierza wykonać rozbudowę drogi powiatowej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID (w myśl ustawy Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 162). Proszę o określenie ile działek do podziału przewiduje Zamawiający? Projekty podziałów są jednym z najbardziej cenotwórczych elementów dokumentacji projektowej do skompletowania wniosku ZRID a Zamawiający przewiduje ryczałtowe wynagrodzenie za wykonane prace.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

***Zamawiający nie jest w stanie wskazać szacunkowej liczby działek przewidzianych do podziału.***

### Pytanie nr 3:

Czy jeśli Zamawiający nie jest w stanie określić szacunkowej ilości działek przewidzianych do podziału (zgodnie z pkt 2 powyżej) to czy dopuszcza kosztorysowe rozliczenie robót za faktycznie wykonaną ilość projektów podziałów? Jest to rozwiązanie najbardziej sprawiedliwe, nie krzywdzące żadnej ze stron.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

***Zamawiający nie przewiduje kosztorysowego rozliczenia robót. W cenie dokumentacji Wykonawca winien skalkulować projekty podziałów.***

### Pytanie nr 4:

Intencją Zamawiającego jest dostosowanie drogi powiatowej do klasy technicznej Z (szerokość jezdni 6,0 m + obustronne pobocza gruntowe 1,0 m) jak również budowę drogi dla pieszych i dla rowerów. Powyższe skutkuje koniecznością przebudowy istniejącego mostu nad strugą Moszczeniczka w km 9+400 (z uwagi na zbyt wąski przekrój na obiekcie). Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie obiektu w formie konstrukcji gruntowo - powłokowej z blach falistych, o przekroju łukowo – kołowym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

***Zamawiający dopuszcza przebudowę istniejącego przepustu w ciągu drogi powiatowej z konstrukcji żelbetowej na obiekt w formie konstrukcji gruntowo - powłokowej z blach falistych o przekroju łukowo – kołowym. Należy przy tym uwzględnić, w porozumieniu z zarządcą cieku wodnego, wykonanie przebudowy urządzeń regulujących przepływ wód strugi Moszczeniczka przez przepust.***

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający przewiduje konieczność projektowania mostu tymczasowego? (na czas rozbiórki i budowy nowego mostu nad strugą Moszczeniczka).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający na tym etapie nie przewiduje konieczności projektowania mostu tymczasowego. Organizacja ruchu na czas trwania robót będzie po stronie potencjalnego Wykonawcy.*

**Pytanie nr 6:**

Proszę o określenie parametrów drogi dla pieszych i rowerów – szerokość oraz długość (czy ma być na całej długości odcinka?)

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający potwierdza, iż droga dla pieszych i rowerów ma być na całej długości odcinka. Parametry techniczne drogi zgodne z obowiązującymi przepisami.*

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający wymaga wykonania oświetlenia drogi na całym odcinku?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający wymaga wykonania oświetlenia drogi na odcinkach stanowiących teren zabudowany tj. przez miejscowość Gać, na początku miejscowości Swołowo (na wysokości parkingu i placu dożynkowego) oraz w Swołowie na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 119002G do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G.*

**Pytanie nr 8:**

Czy intencją Zamawiającego jest wykonanie kanału technologicznego? Zgodnie z ustawą o drogach publicznych dla tej inwestycji należy wykonać kanał technologiczny jednakże Inwestor może wystąpić z wnioskiem do Ministra Informatyzacji o odstępstwo (o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego). Jest to wyłącznie decyzja Zamawiającego czy zamierza o takie odstępstwo występować (z przyczyn np. ekonomicznych). Pytanie jest o tyle zasadne, iż koszt przygotowania projektu dla kanału technologicznego jest znacznie większy niż koszt za przygotowanie wniosku o odstępstwo;

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający informuje, że w ramach przedsięwzięcia planuje się zaprojektować i wykonać kanał technologiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dopuszcza się niewykonanie kanału pod warunkiem uzyskania decyzji zwalniającej z budowy kanału.*

**Pytanie nr 9:**

W § 7. Umowy (warunki i zasady płatności) jest napisane, iż „Strony dokonywać będą rozliczeń również w oparciu o faktury częściowe, zgodnie z zaawansowaniem prac, potwierdzonym przez pracownika Zamawiającego, w protokole odbioru częściowego. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 70 % wartości umownej brutto, określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy”. Proszę o doprecyzowanie kiedy Wykonawca będzie mógł wystawić faktury częściowe.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Wykonawca fakturę częściową (70%) będzie mógł złożyć po złożeniu pełnego (bez braków) wniosku o wydanie decyzji ZRID / pozwolenia na budowę do organu.*

**Pytanie nr 10:**

W § 15 Umowy (waloryzacja wynagrodzenia) jest napisane, iż „Strony ustalają, że uprawnienie stron do żądania zmiany wynagrodzenia z powodu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powstaje dopiero, kiedy wskaźnik wzrostu cen i kosztów, ustalony zgodnie z ust. 3 przekroczy 9%”. Czy w przypadku jeśli wskaźnik ten nie przekroczy 9% to czy Zamawiający zamierza obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*W przypadku możliwości obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiający będzie brał pod uwagę spadek miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wg następującego wzoru:*

*$WZ = WP \times (WW\% - (-9\%)),$*

Sekretarz Gminy Redzikowo  
Adam Sędziński