

Stargard 08.07.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania **Budowa sieci wodociągowej w ulicy E. Orzeszkowej w Stargardzie**, znak sprawy: **NP-ZPS-15/2024**

W dniu 4 lipca 2024 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SWZ. Działając na podstawie § 26 ust. 1 Regulaminu *udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych* Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Proszę sprecyzować gdzie i na jakim odcinku należy wykonać sieć o ϕ 160mm.
W zapytaniu w SWZ na odcinku W 14-W15 oraz W6-W7 jest do wybudowania sieć o ϕ 160mm oraz na schemacie nr 2,2. Na profilach i na mapie jest średnica rurociągu tylko 110mm?

Odpowiedź: Zamawiający dokładnie określił w specyfikacji zakres prac, pkt 2 napisane jest: Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w ulicy Orzeszkowej dz. nr 51, 373/9 i 373/10 obr. 2 m. Stargard Zakres prac zgodny z dokumentacją projektową K&K Instal Projekt Kamil Kuciński Pracownia Projektowa
Budowa sieci wodociągowej ϕ 160 mm PE RC od W14- W15 L~10,0m
Budowa sieci wodociągowej ϕ 160 mm PE RC od W6- W7 L~15,5m
Trasę przedstawiają załączniki nr 2 (projekt zagospodarowania terenu) i 3 (schemat węzłów wody).

Wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Piotr Tomczak