

HEVELIANUM

DPZ.35.26.2024

Gdańsk, dnia 27.06.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na sprzedaż na rzecz Zamawiającego, dostawą, montaż oraz uruchomienie dwóch sztuk fabrycznie nowych pomp ciepła wraz z osprzętem, wolnych od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych w obiekcie węzeł ciepła Galerii Strzeleckiej oraz demontaż i utylizacja starych pomp ciepła, znak DPZ.26.5.2024

Działając na podstawie art. 284 ust 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

I.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	Czy Zamawiający dopuszcza pompy ciepła typu monoblok?	Tak. Zamawiający wymaga zaoferowania pompy ciepła typu monoblok. Monoblok jest wyłączną możliwością.
2.	Czy pompy ciepła zamontowane są w pomieszczeniu zamkniętym?	Tak, pompy ciepła zamontowane są w pomieszczeniu zamkniętym.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz w celu doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

1) w załączniku nr 3 do SWZ (OPZ)

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego, dostawa, montaż oraz uruchomienie dwóch sztuk fabrycznie nowych pomp ciepła wraz z osprzętem, wolnych od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych w obiekcie węzeł ciepła Galerii Strzeleckiej oraz demontaż i utylizacja starych pomp ciepła z osprzętem.

b) ust. 3 pkt. 5) lit. a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Typ pomp ciepła: powietrzne powietrze-woda; monoblok

c) ust. 3 pkt 5 lit. h) otrzymuje brzmienie:

Możliwość sterowania ilością produkowanego ciepła za pomocą ustawień krzywej grzewczej w sterowniku pomp ciepła współpracującego z czujnikami

temperatury (UWAGA! Czujniki temperatury wymienione na nowe w ramach przedmiotu zamówienia, w tym takie czujniki jak - czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik temperatury zasobnika CO);

2) w załączniku nr 4 do SWZ (wzór umowy), §6 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Jeśli Producenci zamontowanych w ramach **Przedmiotu umowy** urządzeń, dla podtrzymania gwarancji, wymagają wykonywania okresowych przeglądów, to **Wykonawca** zobowiązuje się je wykonywać, zgodnie z wymaganiami producenta w tym również w zakresie uprawnień serwisowych, swoim staraniem i na swój koszt.

3) w Rozdziale 3 SWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego, dostawa, montaż oraz uruchomienie dwóch sztuk fabrycznie nowych pomp ciepła wraz z osprzętem, wolnych od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych w obiekcie węzeł ciepła Galerii Strzeleckiej oraz demontaż i utylizacja starych pomp ciepła z osprzętem.

4) §1 ust.1 wzoru umowy otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Zamawiający zleca, a **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy, zwanego dalej „**Przedmiotem umowy**”, obejmującego sprzedaż na rzecz Zamawiającego, dostawę, montaż oraz uruchomienie dwóch sztuk fabrycznie nowych pomp ciepła wraz z osprzętem, producent:, model:, wolnych od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz demontaż i utylizację starych pomp ciepła z osprzętem, w obiekcie węzeł ciepła Galerii Strzeleckiej zlokalizowanych w Gdańsku na terenie Góry Gradowej, spełniającego wymagania określone w **Opisie Przedmiotu Zamówienia** stanowiącym **Załącznik nr 1** do Umowy i przedstawione w ofercie Wykonawcy z dnia: r. stanowiącej **Załącznik nr 2** do Umowy.

Z poważaniem