

Gmina Strzyżów
ul. Przeclawczyka 5
38-100 Strzyżów

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 01.10.2024 r. w sprawie wydania warunków technicznych dla zadania pn.: *"Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. 1000-Lecia w Strzyżowie"* Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie przedstawia poniżej w/w warunki:

1. Na kopii mapy do celów projektowych należy wrysować trasę przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją i włączeniami istniejących przyłączy zgodnie z planowanym zagospodarowaniem działek oraz przedłożyć do zaopiniowania.
PGKiM w Strzyżowie Sp. z o.o. informuje, że w związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi w tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, należy złożyć do Starosty Strzyżowskiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną usytuowanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją i włączeniami istniejących przyłączy.
2. Przebudować odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z włączeniami przyłączy budynków na odcinku od studzienki o rzędnych **227,55/225,35** na działce nr **1485/1** Strzyżów obr.1 do studzienki o rzędnych **227,32/223,85** na działce nr **1065/3** Strzyżów obr.1.
3. Posadowienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nawiązać do istniejących odgałęzień oraz przyłączy.
4. Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować jako system grawitacyjny; główny odcinek wykonać z rur PCW **ø250**; odgałęzienia z rur PCW **ø200** zastosować rury lite klasy **SN8** zakończone studzienkami rewizyjnymi.
5. Jako studzienki zbiorcze zaprojektować studzienki betonowe **ø1000-1500** z włączami żeliwnymi typu ciężkiego, pozostałe studzienki zaprojektować jako studzienki PCW **ø425** z teleskopem żeliwnym klasy B12,5 lub D400.