

Skępe, dn. 26.06.2024 r.

UMiG-ZP.271.2.10.2024

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości

Wioska – III etap

Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00368365/01 z dnia 2024-06-17

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1605, ze zm.) Zamawiający – Miasto i Gmina

Skępe udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści Specyfikacji

Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

PFU zakłada wykonanie 2 kabin WC w różnych miejscach w planowanym zagospodarowaniu terenu. Proszę o wskazanie miejsca skąd pobrać wodę - wodociąg - i dokąd mają być odprowadzone ścieki tak aby nie naruszyć wykonanych w pierwszym etapie dróg asfaltowych i ścieżek parkowych.

Odpowiedź

Kabinę WC zlokalizowaną na dz. nr 33/13 należy zaopatrzyć z przyłączy zaopatrującego w wodę budynek zlokalizowany na dz. nr 33/15. W przypadku kabiny WC planowanej do lokalizacji na dz. nr 33/22 należy zaopatrzyć w wodę z przyłącza z budynku przedszkola. Sieć wodociągową należy doprowadzić bezkolizyjnie przy wykorzystaniu przewiertu sterowanego. Zagospodarowanie ścieków należy zapewnić poprzez wykonanie szczelnego zbiornika bezodpływowego.

Niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią Specyfikacji Warunków

Zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich

Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.