

Grodziec, dnia 4 czerwca 2024 roku

IP.271.1.3.2024

Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Czarnybród oraz w Groźcu ul. Wierzbowa”.*

W odpowiedzi do zapytania do treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Zadanie 1: Droga nr G489001P w m. Czarnybród

Opis Techniczny oraz Przedmiar podają kategorię ruchu dla przedmiotowego zadania KR 1-2 natomiast mieszanka przeznaczona na warstwę ścieralną powinna spełniać wymagania kategorii ruchu KR 3-4. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dokładne określenie jaki rodzaj mieszanki należy zastosować na warstwę ścieralną: AC 11 S 50/70 KR 1-2 czy AC 11 S 50/70 KR 3-4.

Odpowiedź:

Należy zastosować mieszankę KR 3-4 AC11S 50/70

Zamawiający informuje, że pytania i udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak