



Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5

REGON 000290110
NIP 657-21-87-534
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000009702

www.morawica.com.pl
szpital@morawica.com.pl

centrala (41) 36 41 399
Izba Przyjęć (41) 36 41 302
fax (41) 36 41 299



Morawica, dnia 31.08.2023 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 31.08.2023 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust.1 ustawy PZP (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) pn. „Dostosowanie pomieszczeń ŚCP w celu zwiększenia liczby łóżek Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu” Nr postępowania **EZP-252-15/2023**

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy jako Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej przekazuje odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców:

Pytanie 1

Przedmiar budowlany robót PAWILONU A (poz.74) oraz PAWILONU B (poz.72) zawiera tą samą pozycję 1. *Konserwacja dachu preparatem do renowacji papy oraz naprawa lub wymiana obróbek dekarskich na dachu Paw. B. Powierzchnia dachu 1180m2* 2. *Wymiana uszkodzonych płytek gresowych na schodach zewnętrznych do Paw.B wraz z oklejeniem stopni taśmą ostrzegawczą.* Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia prosimy o podanie szczegółowego zakresu prac związanych z w/w robotami. Załączenie rzutów dachu, określenie obmiarów powierzchni i typu obróbek blacharskich.

Odpowiedz:

Zamawiający informuje że obydwa dachy kryte są papą termozgrzewalną. Kompleksowy remont dachu Pawilonu A był zrobiony 4 lata temu a Pawilonu B 8 lat temu. Obecnie należy przewidzieć konserwację dachów i ewentualnie drobne naprawy papy lub obróbek. Na schodach zewnętrznych należy wymienić uszkodzone płytki i poszczególne stopnie okleić taśmą ostrzegawczą W załączeniu zdjęcia oraz rzut z dachu.

Pytanie 2

Zakres robót budowlanych na rys. PW-ARCH-001 obejmują montaż armatury odpornej na umyślne uszkodzenia w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

Prosimy o podanie parametrów technicznych białego montażu oraz armatury objętej przedmiotem zamówienia.

Odpowiedz:

"Montaż elementów odpornych na umyśle uszkodzenia dotyczy tylko pomieszczenia sanitarno-higienicznego 1/13 połączonego z separatką 1/12 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019). Parametry techniczne takiego wyposażenia spełniają każde elementy które są wandaloodporne".

Pytanie 3

Przedmiar budowlany robót PAWILONU A (poz.55) zawiera pozycję *Drzwi do zabudowy wnęk – stalowe, dwuskrzydłowe*. W/w drzwi nie ma w zestawieniu stolarki. Prosimy o podanie parametrów technicznych oraz ilości drzwi.

Odpowiedz:

Drzwi do szaf wnękowych jest 7 szt. o łącznej powierzchni wykazanej w przedmiarach. Drzwi muszą być wykonane z materiału niepalnego. Wymiary drzwi należy pomierzyć na etapie budowy po demontażu istniejących drewnianych obudów i ościeżnic wraz z drzwiami. Przy montażu należy dopasować do istniejących szaf.

Pytanie 4

Zestawienie stolarki drzwiowej zawiera zapis Skrzydło – wzmocniona płyta wiórowa. Prosimy o podanie informacji czy drzwi o parametrach „Ramiak z drewna liściastego twardego, wzmocniony od dołu na wysokości 7 cm płytą wiórową pełną, wypełniony płytą wiórową drażoną (RS) i obłożony obustronnie płytami HDF oraz fornirem naturalnym, lakierem kryjącym lub laminatem Klasa wytrzymałości mechanicznej III” spełniają to kryterium.

Odpowiedz:

Akceptujemy podane parametry skrzydła drzwiowego.

Jednocześnie Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy jako Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert: 06.09.2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 06.09.2023 r. godz. 10:15

W związku z powyższym zmianie ulegają:

- zapisy rozdziału XIV pkt. 3 ppkt. 2, które otrzymują brzmienie:
Termin składania oferty w formie lub postaci elektronicznej nie później niż do dnia 06.09.2023 r. godz. 10⁰⁰
- zapisy rozdziału XIV pkt. 4 ppkt. 1, które otrzymują brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.09.2023 r. r godz. 10¹⁵, nie później jednak niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
- zapisy rozdziału XIII pkt. 1, które otrzymują brzmienie:
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert tj.: do dnia 05.10.2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Powyższe informacje prosimy uwzględnić przy sporządzaniu oferty

Treść odpowiedzi i zmian do przedmiotowego postępowania zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/morawica_w_dniu_31.09.2023_r.

Dyrektor
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii
w Morawicy
Piotr Kiełbowski

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych
Grzegorz Kaleta