

Pleszew, dnia 27.06.2024r.

ZDP.252.7.2024

**Wykonawcy
Uczestnicy w postępowaniu**

Dotyczy: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy”

Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji warunków zamówienia (2)

Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu, wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający, na podstawie art. 284 ust 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień publicznych (DZ. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) zamieszcza poniżej treść wniosku oraz wyjaśnienie.

Pytania:

1. SST D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podaje naprzemiennie wymagania dla w/w warstwy wg normy PN-S 96012 i PN-EN 14227-1 co jest sprzeczne ze sobą. W związku z powyższym prosimy o wskazanie jaki produkt należy zastosować na warstwę podbudowy i ulepszonych podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem:
 - stabilizację Rm 2,5 MPa wg PN-S 96012 o wytrzymałości od 1,5 do 2,5 MPa czy
 - mieszankę związaną cementem C 1,5/2 wg PN-EN 14227-1 o wytrzymałości od 2 do 4 MPa

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż, na warstwę podbudowy i ulepszonych podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy wycenić stabilizację Rm 2,5 MPa wg PN-S 96012 o wytrzymałości od 1,5 do 2,5 MPa.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

/-/

Sylwia Paszkowiak-Drogoś