

## WYJAŚNIENIA NR 2 do SIWZ ZP/19/2020

do przetargu nieograniczonego na:

**Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rdestowej w Gdyni**

CPV 45230000-8

Na podstawie art. 18 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ ZP/19/2020, jak niżej:

### **1. Pytanie Wykonawcy:**

„W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 1 Wykonawcy (wyjaśnienia nr 1) w kontekście zaprojektowania i uzgodnienia wykonania robót bezwykopowo na odcinku S2 – S3 niniejszym informuję, iż wykonanie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową bez naruszenia istniejącej nawierzchni jest niemożliwe. Przykrycie projektowanego kanału wynosi około 30 cm. Wiercenie będzie odbywać się praktycznie w podbudowie drogi, co będzie skutkowało zniszczeniem konstrukcji nawierzchni i jednocześnie zakończy się ułożeniem kanału w sposób nieliniowy. Konstrukcja nawierzchni będzie musiała zostać rozebrana i naprawiona (odtworzona), a kanał będzie musiał zostać ułożony od nowa w otwartym wykopie. Ponadto tak małe przykrycie skutkowało może zniszczeniem kanału podczas użytkowania jezdni bez względu na sposób jego ułożenia ze względu na brak rury osłonowej i zbyt małe przykrycie kanału.

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o przeanalizowanie przez Zamawiającego powyższych faktów i potwierdzenie sposobu wykonania tego odcinka robót, bądź zmianę rozwiązań projektowych. Jednocześnie proszę o informację jak Zamawiający postąpi w przypadku konieczności rozbiórki i odtworzenia nawierzchni po nieudanym wykonaniu odcinka robót metodą bezwykopową przy pozostawieniu projektu bez zmian.”

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w sposób bezwykopowy zostało opisane w projekcie w punkcie 8: metoda przewiertu sterowanego za pomocą rur GRP DN200 w **stalowych rurach osłonowych**. Sposób ten pozwala na przeprowadzenie kanalizacji sanitarnej pod jezdnią bez naruszenia jej konstrukcji i został zaakceptowany przez zarządcę drogi (uzgodnienie projektu nr UIU.7011.80.2019.KO).

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ ZP/19/2020.

PROKUREN  
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I RÓZWOJU

*mgr inż. Robert Bugała*