



Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3, 66-600, Krosno Odrzańskie,
www.szpitalzcm.pl email: sekretariat@szpitalzcm.pl tel. 68 419 75 80

Do wszystkich wykonawców

Nasz znak: ZCM – ZP.270.2.2024.TP

Krosno Odrzańskie dnia 17.01.2024r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż windy do budynku A Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrz.,

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ **cz. II**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, *zwanej dalej Ustawą*, wyjaśnia i zmienia treść SWZ.:

Pytanie nr 1

Proszę o skorygowanie wymiarów drzwi pozycja 10 i 11 tj. Formularz parametrów technicznych wymaganych dźwig osobowy (winda) Dodatek nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty). Wymiary drzwi muszą być takie same zarówno w pozycji 10 jak i 11. Proszę o podanie właściwych wymiarów i jednocześnie zaktualizowanie ich w zał. nr 2 do SWZ.

Odpowiedź do pyt. Nr 1

Zamawiający zmienia treść Dodatku nr 2 do SWZ pkt 10 tabeli było: „900x200” jest: „szer. 1000mm, wys. 2000mm” oraz treść Dodatku nr 3 do SWZ tj. Program Funkcjonalno-Użytkowy str. 7 pkt 1.4 tabela wiersz „Drzwi kabinowe o wymiarach...” w miejsce zapisu 900x2000 wstawia się zapis „szer. 1000mm, wys. 2000mm”

Udzielone Wyjaśnienia stają się częścią specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

W załączeniu zmieniony Dodatek nr 2 oraz 3 do SWZ.

PREZES ZARZĄDU – Jolanta SIWICKA