




OPINIA NR 4/03/2020



Z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych
w Szczecin, ul: **Rugiańska 33 m: 6** będącego własnością: **ZBiLK Rejon Północ** sporządzona przez
posiadającego uprawnienia Mistrza Kominiarskiego: **Adam Orell** przy współudziale: **Mariusz Orell** w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenia
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z tym stwierdza się co następuje:

1. Wentylacja kuchni podłączona jest do indywidualnego przewodu kominowego nr 6.
2. Do podłączenia kotła C.O. gazowego z zamkniętą komorą spalania należy wykonać komin systemowy przez strych ponad dach zgodnie z obowiązującymi przepisami za zgodą WŁAŚCICIELA BUDYNKU.
Wymagana kubatura pomieszczenia z kotłem gazowym:
- kocioł z zamkniętą komorą spalania min. 6,5 m³
3. Do podłączenia kratki wentylacyjnej w łazience należy wykonać komin dwuścienny przez strych ponad dach zgodnie z obowiązującymi przepisami za zgodą WŁAŚCICIELA BUDYNKU.
4. Należy zapewnić stały dopływ powietrza do lokalu w ilości niezbędnej do prawidłowego działania wentylacji oraz innych urządzeń podłączonych do przewodów kominowych.
5. Należy zamontować kratkę nawiewną w drzwiach łazienkowych o przekroju otworu min. 220 cm².

31.03.2021.

Aktualizacja opinii.

MISTRZ KOMINIARSKI

Adam Orell
Orell Adam
upr nr 10051
z dn. 25.01.1993

Inne uwagi:

- Opinia traci ważność po upływie 1 roku od daty wydania, jeżeli nie zostały zainstalowane urządzenia grzejne na które opiewa.

- Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić ponownie do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę o Prawie Budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. (Dz. U. Nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz przepisów wykonawczych i norm przedmiotowych, wydanych na ich podstawie.

Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla usługodawcy i 1 dla usługobiorcy.

po przeczytaniu potwierdzam odbiór opinii:

data: 2020-03-06 podpis:

Mistrz Kominiarski
Adam Orell

upr. nr 10051 z dn. 25.01.1993r.

Administratorem Państwa danych osobowych Jest: Usługi Kominiarskie Orell Adam, NIP 8521090257, ul. A. Mickiewicza 3/lokal usługowy 4, 70-383 Szczecin, W celu przekazania wszelkich pytań, oświadczeń, żądań dotyczących przetwarzania Państwa danych można się kontaktować pod adresem email: biuro@kominiarze-szczecin.pl Zapraszamy do poznania się ze szczegółami : <https://kominiarze-szczecin.pl/polityka-prywatnosci>