



Symbol	Ilość	Nazwa	Moc	Typ
	49	Naswietlacz LED do oświetlenia krawędzi okna; 151lm	4.70W	1
	6	Naswietlacz LED o szerokości 600mm; 1122lm, 3000K	13.80W	2
	16	Naswietlacz LED o szerokości 600mm; 1020lm, 3000K	14.00W	3
	2	Naswietlacz LED o szerokości 300mm; 510lm, 3000K	7.00W	4
	51	Linowa, elastyczna oprawa LED; 1038lm, 3000K	10.00W/7m	7
	12	Naswietlacz LED o szerokości 600mm; 3235lm, 3000K	11.40W	9
	4	Naswietlacz LED typu spotlight; 772lm, 3000K	12.00W	8

ZADANIE PROJEKTOWE	Remont elewacji oraz remont i przebudowa pomieszczeń budynku Muzeum Etnograficznego oddz. Muzeum Narodowego w Poznaniu		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu Poznań, ul. Grobla 25 dz. nr 8/5, 10/1, arkusz 31, obręb Poznań		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MICHNOWCZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4 TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSAS.NET.PL		WYDANE
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Hibner	UPRAWNIENIA WKP/0232/PODE/19 W ZAKRESIE SECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE	DATA I PODPIS 11.2022 
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jakub Wróblewski	UPRAWNIENIA WKP/0255/PODE/15 W ZAKRESIE SECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE	02.2022 
TREŚĆ RYSUNKU	Instalacja oświetlenia – iluminacja elewacji		
BRANŻA	elektryczna	STADIUM proj. wykonawczy	INDEX 0454 DATA 10.2022 SKALA 1:200
			E-1.9