

Odpowiedzi na pytania

- 1. Czy w wykazie oferowanych urządzeń, które Wykonawca zamierza zastosować przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma wymienić wszystkie jakie chce zastosować, tj. kocioł, pompy, sprężarka itp.? Proszę o konkretne wskazanie jakie urządzenia należy w wykazie wymienić.**

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do wykazania urządzeń, których zastosowanie przewiduje dokumentacja techniczna dla zadania, będąca załącznikiem do SWZ.

- 2. Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie kotła o mocy 370 kW +/- 5% mocy. Zdecydowanie zwiększy to konkurencyjność ofert i możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych.**

Odpowiedź: Zaprojektowane kotły o mocy 370 kW są optymalne dla Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zmiany mocy kotłów w przedziale 360-380kW.

Wójt Gminy Kaliska
Sławomir Janicki