

Muszyna, dnia 15.06.2023 r.

**Zp.271.15.2023**

Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna  
ul. Rynek 31  
33-370 Muszyna

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: „**Remont nawierzchni drogi ul. Leśnej w Muszynie w km 0+845.46 – 1+275.46**”.

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) niniejszym udzielam wyjaśnień na zapytania zadane przez Wykonawcę:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści czasowe zamknięcie dla ruchu remontowanego odcinka drogi w celu ułożenia mieszanki mineralno-asfaltowej bezszwowo – pełną szerokością jezdni?

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, że dopuści czasowe zamknięcie pełnej szerokości drogi w celu ułożenia mieszanki mineralno-asfaltowej bezszwowo pod warunkiem opracowania i zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia prac przez Wykonawcę zadania.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o doprecyzowanie typu i wymiaru ścieków z prefabrykatów betonowych podanych w poz.3 przedmiaru robót.

**Odpowiedź nr 2:**

Koryto ściekowe 15x50x60

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o podanie kategorii obciążenia ruchem dla w/w zadania.

**Odpowiedź nr 3:**

Należy przyjąć, że kategoria obciążenia ruchem to KR3.

Wyjaśnienia zostaną dołączone do specyfikacji warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

Z poważaniem  
mgr inż. Włodzimierz Tokarczyk  
Zastępca Burmistrza MiGU Muszyna  
(podpis elektroniczny)