



Wałbrzych, dnia 12 kwietnia 2024 roku

WOS.272.1.25.2024

## **Do wszystkich Wykonawców**

**dot. postępowania na zadanie pn. **Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz kompleksu budynków w Nowym Siodle”****

W związku z zapytaniem z dnia 11.04.2024 r. o następującej treści:

- „1. Czy Zamawiający dopuszcza elektryczną regulację prędkości obrotowej silnika?
2. Czy Zamawiający dopuszcza rozrusznik 24V?”,

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wyjaśnia:

1. Podstawową regulacją obrotów silnika jest regulacja mechaniczna. Dodatkową regulacją może być regulacja elektroniczna. Zamawiający dopuszcza elektroniczną regulację prędkości obrotowej silnika.
2. Zamawiający podtrzymuje zasilanie rozrusznika napięciem 12V.

**WICESTAROSTA**

**Iwona Frankowska**