



1. Rura PEHD 100, SDR-17, DN90x5,4 PE
2. Rura ochronna 160 PE
3. Kolano 90°DN80 Stal
4. Rura DN75PE
5. Zasuwa kołnierzowa DN65
6. Redukcja kołnierzowa DN65/50 L=200mm
7. Wodomierz DN32 mm
8. Zawór zwrotny antyskażeniowy BA DN65
9. Łącznik Kołnierzowy Stal PE DN80 Dz90
10. Uszczelnienie dn90/160
11. Uszczelnienie dn90/160
12. Rura DN32 Stal
13. Kolano DN32 Stal
14. Zawór kulowy DN32
15. Kołnierz gwintowany DN65 GW2"
16. Łącznik rurowo - kołnierzowy DN65 Dz75
17. Trójnik redukcyjny DN80/50

#### UWAGA:

- Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zweryfikować wszystkie wymiary oraz możliwości techniczne wykonania instalacji.
- Rysunki oraz opisy są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi.
- Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające ze zmiany rozwiązań funkcjonalnych oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.
- Roboty budowlane rozpocząć po zapoznaniu się z projektem wykonawczym.

<b>TEMAT</b> <b>Rozbudowa Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem</b> <b>Województwa Dolnośląskiego, które realizowane będzie na</b> <b>działce 22, AM-3; obręb: Gaj we Wrocławiu, ul. Borowska 138,</b> <b>50-552 Wrocław</b>	
<b>ADRES INWESTYCJI:</b> ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław dz. nr 22, AM-3; obręb: Gaj	
<b>INWESTOR</b> <b>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</b> <b>ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław</b>	
<b>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</b> <b>MAKI architektki sp. z o.o.</b> <b>30-127 Kraków, ul. Wesoła 6/6</b>	
+48 12 633 62 85      biuro@maki-architekci.pl      www.maki-architekci.pl	
<b>FAZA</b> <b>PROJEKT TECHNICZNY</b>	<b>BRANŻA</b> <b>INSTALACJE SANITARNE</b>
<b>PROJEKTANT</b> mgr inż. <b>Aleksandra Lipiec</b> <small>nr upr. PDK/0294/POOS/19 w specjalności sanitarnej</small>	<b>PODPIS:</b> 
<b>OPRACOWANIE</b> mgr inż. <b>Sławomir Uchman</b>	<b>PODPIS:</b> 
<b>SPRAWDZAJĄCY</b> mgr inż. <b>Joanna Dragan-Bytnar</b> <small>nr upr. PDK/0014/PWOS/18 w specjalności sanitarnej</small>	<b>PODPIS:</b> 
<b>RYSunEK</b> <b>Schemat układu wodomierzowego</b>	
<b>OBIEKT</b>	<b>PKOB</b> <b>kategoria IX, XII, XVI, XVII</b>
<b>DATA</b> luty-październik 2021	<b>NUMER RYSUNKU</b>
<b>SKALA</b> 1:-	<b>W2</b>