

Przeгляд silnika SUfr750Y6, 1000 kW, 6000 V , 990 obr/min, nr fabr. 152464, MC4, SP-0-00424, waga 6900 kg.

Zakres prac:

- demontaż i montaż silnika
- mycie i suszenie podzespołów
- pomiary uzwojenia stojana i wirnika
- wyważenie wirnika
- demontaż urządzenia szczotkowego i przegląd, wymiana szczotek
- wymiana łożysk SKF (D NU232EM1, 6232MC3, N NU232EM1)
- kontrola tabliczki przyłączeniowej
- malowanie zewnętrzne
- wykonanie pomiarów, próby elektryczne biegu jałowego silnika
- transport silnika do i po remoncie.