



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Gmina Tuchola
pl. Zamkowy 1
89-500 Tuchola
NIP: 561-14-0025AS
ZP.271.2.16.2023.AS

Tuchola, dnia 23 października 2023 r.

PYTANIA Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI DO PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania: „Budowa dróg gminnych: nr 010134C – ul. Akacyjowa, nr 010138C – ul. Jarzębinowa, nr 010144C – ul. Modrzewiowa, nr 010154C – ul. Topolowa w miejscowości Raciąż, gmina Tuchola – I etap”

W odpowiedzi na złożone pytania do prowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Budowa dróg gminnych: nr 010134C – ul. Akacyjowa, nr 010138C – ul. Jarzębinowa, nr 010144C – ul. Modrzewiowa, nr 010154C – ul. Topolowa w miejscowości Raciąż, gmina Tuchola – I etap” na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytania z udzieloną odpowiedzią.

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie:

Pytanie 1:

Prosimy o informacje, czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego, jeśli tak prosimy o specyfikacje, lokalizacje oraz ilość m².

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wymaga odcinka próbnego.

Pytanie 2:

SST dla w-wy podbudowy z mieszanek niezwiązanych specyfikuje wymagania nasiąkliwości i mrozoodporności dla kruszywa na poziomie, który wyklucza stosowanie większości kruszyw w tym: gabbro, bazalt, melafir, amfibolit. Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa zgodne z WT-4 2010?

Odpowiedź nr 2:

Dopuszcza się zastosowanie kruszywa dla w-wy podbudowy z mieszanek niezwiązanych o nasiąkliwości WA₂₄₂ i mrozoodporności F4.

Informuję również, iż pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem,
BURMISTRZ

mgr Tadeusz Kowalski