

Specyfikacja przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach

LP	JEDNOSTKA	BUDYNEK	Ochrona przeciwporażeniowa przez samoczynne wyłączenie / impedancja pętli zwarcia	Zabezpieczenia różnicowo-prądowe	Rezystancja izolacji obwodów	Rezystancja uziomów, instalacji odgromowej	Termin wykonania przeglądu do dnia
1	KPP Nakło n/Notecią ul. Pocztowa 11	garażowo-gospodarczy	12	8	8	3	30.11.2024
2	KPP Nakło n/Notecią - KP Kcynia ul. Zielona 5	biurowo-mieszkalny	22	5	18	1	30.11.2024
3		garaże	4	3	1	1	
4		mieszkanie	12	2	1	1	
5	KPP Nakło n/Notecią - KP Szubin ul. Sportowa 9	myjnia	3	1	23	1	30.11.2024
6	KPP Inowrocław - KP Gniewkowo ul. Piasta 7	garażowy	7	1	5	1	30.11.2024
7	KMP Grudziądz - PP Łasin ul. Radzyńska 6	gospodarczy	8	2	5	1	13.09.2024

Zestawienie zawiera orientacyjne ilości punktów pomiaru.