

Lp.	Zestawienie elementów - studzienka kanalizacyjna grawitacyjna DN 1200 mm
6	Stopnie złazowe z prętów stalowych o grubości Ø30 mm i długości L=30 cm w tworzywowej otulinie antypoślizgowej: - długość B=30 cm - odległość od ściany L=15 cm - rozstaw stopni w układzie drabinowym co 25 cm - maksymalna odległość od dna lub wierzchu 50 cm
5	Właz kanałowy żeliwny betonowy z wypełnieniem pokrywy z betonu C35/45, z wentylacją, o średnicy Ø625 mm, nośność 40 t.
4	Pierścień dystansowy z betonu C40/50, W10, o średnicy Dw=625 mm; wysokość H=60 mm, 80 mm lub 100 mm (wysokość i ilość dobrać w zależności od potrzeb).
3	Krąg betonowy C40/50, W10, zwężkowy D=1,2/0,6 m; H=0,60 m. W razie potrzeby krąg zwężkowy obrócić tak, by właz znalazł się na środku pasa jezdnego (między kołami przejeżdżającego pojazdu).
2	Kręgi betonowe o średnicy DN=1,2 m. Wysokość: H=1,0 m; 0,75 m; 0,5 m; 0,25 m (dobrać odpowiednią); z betonu C50/50, W10. Uszczelnienie połączeń między kręgami - uszczelki odporne na agresywne działanie ścieków o pH=4-12 oraz gazów H2S, NH3, CO, CO2.
1	Dno studzienki z betonu C40/50 W10 z wyprofilowaną kinetę oraz spocznikiem dla obsługi. Kineta o wysokości równej 3/4 średnicy kanału sanitarnego. Średnica Dw=1,2 m. Wyposażona w fabrycznie zamontowane przejścia szczelne dla przewodów PVC

Zestawienie rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym

UWAGA!

1. **Lokalizacja studni kanalizacji grawitacyjnej wg projektu zagospodarowania terenu.**
2. **Studnie posadowić na płycie z betonu C8/10 o grubości 20 cm i średnicy 1,8 m.**
3. **Stopnie złazowe także w dennicy.**

"APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INŻYNIERII SANITARNEJ
64-920 PIŁA, ul. Kondratowicza 6; tel (67)212-00-88, fax (67)353-30-54, e-mail: apis@apis.pila.pl

Zamawiający: Gmina Damasławek
ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek

Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej z SUW Stępuchowo
do istniejącego rurociągu grawitacyjnego w Kozielsku

Branża: Sanitarna — Stadium: Projekt techniczny

	Imię i nazwisko	Numer i zakres uprawnień budowlanych	Podpis
Stanowisko:		uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid. WKP/0143/POOS/12	
Projektował: (branża sanit.)	mgr inż. Grzegorz Rodziewicz		
Sprawdził: (branża sanit.)	mgr inż. Helena Rodziewicz	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid. WKP/0114/POOS/06	

Treść rysunku: Schemat studni betonowej DN1200

Skala 1:25 | Data grudzień 2022

Nr rys. 07 | Rev: A